**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS**

**Estudo do Comportamento Hidráulico e da Eficiência na
Sedimentação de Alta Taxa
Volume I**

Francisco Humberto Rodrigues da Cunha

Orientador: Prof. Luiz Di Bernardo

DEDALUS - Acervo - EESC

31100013402

Dissertação apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, para a obtenção do título de "Mestre em Engenharia Civil: Hidráulica e Saneamento."

São Carlos
Estado de São Paulo
Maio, 1989 22/09

FOLHA DE APROVAÇÃO

Dissertação defendida e aprovada em 28/09/1989 pela Comissão Julgadora:

Prof.Dr. Luiz Di Bernardo (Orientador) - EESC/USP

Prof.Dr. Woodrow Nelson Lopes Roma - EESC/USP

Prof.Dr. Pedro Além Sobrinho

Presidente da CPG

Coordenador da Área

A

Magaly, Alice e Lucas.

AGRADECIMENTOS

Ao Professor Luiz Di Bernardo, pela orientação dedicada e persistente.

Aos demais Professores e colegas do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, pelo incentivo e convivência acolhedora.

Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, pela cessão das instalações da Estação de Tratamento de Água municipal para a realização dos experimentos, e aos funcionários da ETASC, pela colaboração durante a fase experimental.

A Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, CAPES, pela concessão de bolsa para mestrado.

A ETERNIT S/A, de Osasco - SP, pelo fornecimento de materiais para as instalações experimentais.

A SANEAGO - Saneamento de Goiás S/A, pelo apoio prestado.

Aos colegas e amigos, pela colaboração e incentivo. Em particular, à Luiza, ao Luciano, Clécio e Ronei pela inestimável ajuda na preparação do relatório e à Profª Gisele pela assistência nos desenvolvimentos matemáticos.

INDICE

	Pg.
1. INTRODUÇÃO	1
2. OBJETIVO	5
3. REVISÃO BIBLIOGRAFICA	6
3.1 Leis Básicas da Sedimentação	6
3.2 Modelo de Hazen	13
3.3 Modelo de Camp	16
3.4 Interferências	21
3.5 Aspectos Hidráulicos	29
3.6 Outros Modelos	33
3.7 Decantadores de Alta Taxa	37
3.8 Modelo de Yao	41
3.9 Contribuições Recentes	52
4. MODELO TEORICO PROPOSTO	55
5. INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL	64
5.1 Instalações e Equipamentos	66
5.2 Metodologia	78
5.3 Resultados	89
6. DISCUSSÃO	129
7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	146
8. BIBLIOGRAFIA	150

VOLUME ANEXO - Resultados Experimentais e Processamentos.

LISTA DE SIMBOLOS

A,B, ...,F	termos e parâmetros parciais de equações;
As	área da partícula, projetada na direção do movimento(L^2);
At	área em planta do decantador (L^2);
b	largura do sedimentador (L);
c	concentração de partículas (ML^{-3});
Cd	coeficiente de arrasto;
d	diâmetro da partícula (L);
do	diâmetro do tubo (L);
E	eficiência prevista de remoção de partículas;
E1	eficiência prevista pelo ponto 1 da coluna;
E2	eficiência prevista pelo ponto 2 da coluna;
Es	eficiência de remoção de partículas pelo sedimentador;
Fg	força resultante na partícula (MLT^{-2});
Fd	força de arrasto (MLT^{-2});
Fr(vs)	fração de partículas com velocidade de sedimentação inferior a vs;
f	coeficiente de atrito de Darcy;
ft	fator de correção da viscosidade dinâmica pela temperatura;
g	aceleração da gravidade (LT^{-2});
h	altura do sedimentador (L);

h_1, h_2	profundidade dos pontos de amostragem 1 e 2 na coluna (L);
L	comprimento relativo l/h do sedimentador;
l	comprimento do sedimentador (L);
l'	comprimento da região de transição (L);
m	índice dos termos de uma soma;
n	largura relativa b/h do sedimentador;
Pe	número de Peclet;
q	taxa de aplicação superficial no decantador (LT^{-1});
R	coeficiente de correlação;
R_h	raio hidráulico (L);
Re	número de Reynolds;
r	taxa de remoção de partículas;
Sc	parâmetro proposto por Yao para refletir a eficiência hidráulica de sedimentação;
To	turbidez média inicial no sedimentador;
Tf	turbidez média final no sedimentador;
t	tempo (T);
t_c	temperatura da água na coluna;
t_d	tempo de retenção hidráulica no sedimentador (T);
t_s	temperatura da água no sedimentador;
U	velocidade média do fluxo numa determinada seção longitudinal (LT^{-1});
u	velocidade pontual do líquido (LT^{-1});
V'	volume da partícula (L^3);
V_a	velocidade crítica de arrasto (LT^{-1});
Vo	velocidade média de escoamento no sedimentador

(LT^{-1}) ;

- V_o' velocidade V_o corrigida para 20°C (LT^{-1});
- v velocidade da partícula, relativa ao líquido (LT^{-1});
- v_s velocidade de sedimentação da partícula (LT^{-1});
- v_{sc} velocidade de sedimentação crítica (LT^{-1});
- $\overline{v_{sc}}$ valor médio de v_{sc} (LT^{-1});
- x, y, z coordenadas cartesianas;
- β constante;
- β_n raízes da equação transcendental definida na Equação 3.12;
- ϵ coeficiente de difusividade turbulenta (L^2T^{-1});
- ρ_s massa específica da partícula (ML^{-3});
- ρ massa específica do líquido (ML^{-3});
- θ ângulo de inclinação do sedimentador;
- μ viscosidade dinâmica do líquido ($ML^{-1}T^{-1}$);
- ν viscosidade cinemática do líquido (L^2T^{-1}).

LISTA DE QUADROS

Quadro	Assunto	Pg.
3.1	Resumo das principais expressões para C_d e as respectivas faixas de aplicação.	11
3.2	Valores de u/v_0 e Sc , conforme Yao.	46
5.1	Dimensões físicas dos sedimentadores testados.	70
5.2	Modelos de regressão testados para a análise de sedimentação.	94
5.3	Equações da eficiência prevista para o sedimentador pelos três modelos teóricos estudados.	95
5.4	Valores de Sc em função da relação $n=b/h$ de sedimentadores retangulares, para seções longitudinais correspondentes a frações de $b/20$.	97
5.5	Resumo geral dos resultados (1/8 a 8/8).	101

LISTA DE FIGURAS

Figura	Assunto	Fg.
3.1	Aspecto de uma coluna de sedimentação.	16
3.2	Curva típica de análise de sedimentação para partículas discretas.	17
3.3	Esquema de tanque retangular ideal de sedimentação.	20
3.4	Curvas típicas de dispersão em tanques.	26
3.5	Efeito da turbulência sobre a sedimentação de partículas discretas, segundo Cordoba-Molina.	35
3.6	Eficiência de sedimentação observada e prevista pelos modelos de Camp e Cordoba-Molina.	36
3.7	Influência da inclinação dos dutos sobre a eficiência de sedimentação, segundo CULP et alii, observada em duas carreiras de testes distintas.	40

3.8	Configuração do modelo teórico admitido por Yao.	42
3.9	Trajetórias limites típicas.	44
3.10	Influência do comprimento relativo do sedimentador sobre seu desempenho.	47
3.11	Influência da inclinação do sedimentador sobre seu desempenho.	47
4.1	Configuração do modelo teórico admitido.	56
5.1	Arranjo físico do decantador piloto.	67
5.2	Perspectiva da estrutura metálica do decantador.	68
5.3	Aspecto da montagem de um módulo de sedimentadores.	69
5.4	Esquema geral da ETASC e localização das instalações experimentais.	71
5.5	Vista geral do decantador piloto e instalações periféricas.	72

5.6	Aspecto dos amostradores de água floculada.	73
5.7	Esquema e dimensões principais da coluna de sedimentação utilizada.	75
5.8	Desenho esquemático do coletor de amostras.	77
5.9	Distribuição espacial da turbidez na câmara que recebeu as instalações.	79
5.10	Aspecto da operação de substituição do sedimentador.	84
5.11	Vista da operação de enchimento da coluna.	86
5.12	Gráfico da evolução de $Sc \times n$ para diversas seções longitudinais de sedimentadores retangulares.	98
5.13	<u>Eficiência relativa</u> $\times$ <u>relação largura/altura</u> do sedimentador, pelo modelo proposto.	109

5.14	<u>Eficiência relativa</u> x <u>relação largura/altura</u> do sedimentador, pelo modelo de Yao.	110
5.15	<u>Eficiência relativa</u> x <u>raio hidráulico</u> , pelo modelo proposto.	111
5.16	<u>Eficiência relativa</u> x <u>raio hidráulico</u> , pelo modelo de Yao.	112
5.17	<u>Eficiência relativa</u> x <u>tempo de retenção hidráulica</u> , pelo modelo proposto.	113
5.18	<u>Eficiência relativa</u> x <u>tempo de retenção hidráulica</u> , pelo modelo de Yao.	114
5.19	<u>Eficiência relativa</u> x <u>velocidade de sedimentação crítica</u> , pelo modelo proposto.	115
5.20	<u>Eficiência relativa</u> x <u>velocidade de sedimentação crítica</u> , pelo modelo de Yao.	116
5.21	<u>Eficiência relativa</u> x <u>número de Reynolds</u> , pelo modelo proposto.	117

5.22	<u>Eficiência relativa</u> x <u>número de Reynolds</u> , pelo modelo de Yao.	118
5.23	<u>Eficiência relativa</u> x <u>turbidez inicial</u> , pelo modelo proposto.	119
5.24	<u>Eficiência relativa</u> x <u>turbidez inicial</u> , pelo modelo de Yao.	120
5.25	<u>Eficiência relativa</u> x <u>largura do sedimentador</u> (h=4 cm), pelo modelo proposto.	121
5.26	<u>Eficiência relativa</u> x <u>largura do sedimentador</u> (h=4 cm), pelo modelo de Yao.	122
5.27	<u>Eficiência relativa</u> x <u>largura do sedimentador</u> (h=6 cm), pelo modelo proposto.	123
5.28	<u>Eficiência relativa</u> x <u>largura do sedimentador</u> (h=6 cm), pelo modelo de Yao.	124
5.29	<u>Eficiência relativa</u> x <u>largura do sedimentador</u> (h=8 cm), pelo modelo proposto.	125
5.30	<u>Eficiência relativa</u> x <u>largura do sedimentador</u> (h=8 cm), pelo modelo de Yao.	126

5.31	<u>Eficiência relativa</u> x <u>largura do sedimentador</u> (h=10 cm), pelo modelo proposto.	127
5.32	<u>Eficiência relativa</u> x <u>largura do sedimentador</u> (h=10 cm) pelo modelo de Yao.	128
6.1	Valores médios da <u>eficiência relativa</u> x <u>largura do sedimentador</u> .	132
6.2	Valores médios da <u>eficiência relativa</u> x <u>altura do sedimentador</u> , pelo modelo proposto.	134
6.3	Eficiência dos sedimentadores (retangulares) na remoção de partículas floculadas, resultados observados.	135
6.4	Eficiência de sedimentadores circulares na remoção de partículas floculadas, resultados obtidos por Yao.	136
6.5	Sugestão para coluna de sedimentação de pequena profundidade.	140
6.6	Valores médios da <u>eficiência relativa</u> x <u>velocidade de escoamento</u> , pelo modelo proposto.	141

6.7

Eficiência relativa x comprimento rela-
tivo da zona de transição, pelo modelo
proposto.

142

RESUMO

Foram desenvolvidos estudos teóricos e experimentais a respeito do desempenho e do comportamento hidráulico em decantadores de alta taxa objetivando conhecer melhor a influência de suas características físicas sobre a eficiência na remoção de partículas e estabelecer metodologia adequada para a aplicação de modelos teóricos no estudo e projeto de tais unidades. Os experimentos foram conduzidos em instalações adaptadas à linha de processo de uma ETA convencional.

Como consequência destes estudos, foram propostos um modelo teórico de concepção mais ampla que o bem conhecido modelo de Yao e uma metodologia para análise das características de sedimentação especificamente dirigida para o estudo da decantação de alta taxa, a qual reflete a pequena ocorrência de floculação em tais casos e ainda corrige os resultados pelos efeitos da variação da viscosidade com a temperatura.

O modelo teórico proposto e uma simplificação sugerida mostraram-se mais consistentes que o modelo de Yao para expressar a influência da forma da seção dos sedimentadores sobre seu desempenho. As demais características físicas dos sedimentadores e parâmetros hidráulicos do escoamento apresentaram-se adequadamente ponderados por ambos os modelos teóricos estudados, de forma que, pelo menos

dentro das taxas de trabalho admissíveis em decantadores de alta taxa, nenhuma restrição adicional faz-se necessária com relação a estes aspectos, ao contrário do que recomendam alguns autores.

O desempenho dos sedimentadores correspondeu satisfatoriamente ao esperado, mesmo para taxas de trabalho bem superiores às usuais. Quanto às suas dimensões físicas, a largura não evidenciou influência sobre a eficiência de remoção de turbidez, confirmando as previsões do modelo teórico proposto e divergindo dos prognósticos do modelo de Yao. Este resultado também revela que a escolha entre formas mais tubulares ou mais largas para os sedimentadores deve ser decidida com base apenas em considerações de ordem prática, (tais como os aspectos construtivos, operacionais e econômicos envolvidos nessas opções.)

ABSTRACT

Theoretical and experimental studies concerning high rate settlers performance and hydraulic behavior were conducted to achieve a better understanding about the effects of its physical characteristics over the particle removal efficiency and to establish an appropriate methodology to theoretical model applications. The experimental investigations were performed in a pilot facility adapted to the process line of a conventional water treatment plant.

As a result, a theoretical model based on a more extensive concept than the Yao theory was proposed and a methodology for settling analysis specifically related to the high rate settling which reflects the low occurrence of flocculation in such cases and corrects the results by the viscosity variation with the temperature.

The proposed theoretical model and a suggested simplification were more appropriate than the Yao model to express the influence of the settler section form about its performance. The others physical characteristics of the settlers and the hydraulic flow parameters apparently have been properly accounted by both of the theoretical models so that no additional restrictions are necessary in this case, unlike the recommended by some authors.

The settlers performance has satisfied the requirements, even under overflow rates much higher than the usual ones. Regarding to the physical dimensions, the width of the settlers had not evidenced any influence over the turbidity removal efficiency, as predicted by the proposed theoretical model , indicating that the choice among more tubular or wider settlers section forms should be only based on practical considerations, such as constructive, operational and economic aspects.

1. INTRODUÇÃO

De um modo geral, as estações de tratamento de água, quer sejam utilizadas para fins de abastecimento público ou industrial, possuem a unidade de decantação que tem por finalidade reduzir a quantidade de partículas suspensas na água, e mais densas que essa, através da deposição das mesmas pela ação da gravidade.

No tratamento convencional de água, essas partículas, já desestabilizadas no processo de coagulação por produtos químicos, são submetidas a agitação lenta e decrescente do meio líquido, de forma a promover frequentes choques destas entre si e com isto obter-se a aglomeração das mesmas, formando flocos que são posteriormente sedimentados.

A operação de sedimentação é realizada em regime de fluxo contínuo, por meio de decantadores convencionais ou em unidades de alta taxa. Os primeiros são grandes tanques cujo escoamento normalmente é turbulento e nos quais

desenvolvem-se correntes secundárias e curto-circuitos, efeitos adversos à sedimentação das partículas. Os decantadores de alta taxa são constituídos por grande quantidade de dutos paralelos, característica física que permite o estabelecimento de regime de escoamento bem mais estável, o que reduz sensivelmente os inconvenientes encontrados nos decantadores convencionais.

Como consequência, as taxas de escoamento superficial nos decantadores de alta taxa atingem 120 a 360 $\text{m}^3/\text{m}^2.\text{d}$, enquanto que, para os decantadores convencionais, normalmente ficam limitadas entre 30 e 80 $\text{m}^3/\text{m}^2.\text{d}$. Assim, a área superficial de um decantador de alta taxa é até 12 vezes inferior a de um decantador convencional para tratar a mesma vazão, o que reduz o custo de construção e facilita a remoção do lodo.

Apesar destes avanços já terem sido previstos há bastante tempo por HAZEN[1904], somente na década de 70 os decantadores de alta taxa passaram a ser largamente incorporados à técnica de tratamento de água e mais intensamente estudados, destacando-se os trabalhos de CULP e HANSEN [1967][1968][1969] e de YAO [1970][1973][1975]. Entretanto, alguns aspectos de importância não foram ainda devidamente investigados e parâmetros de projeto continuam sendo adotados sem o apoio de resultados experimentais e estudos teóricos mais detalhados.

Como exemplo deste fato, cita-se que a teoria de

YAO[1973] para a decantação de alta taxa prevê que a configuração física de maior eficiência do sedimentador é aquela obtida por placas planas paralelas. Entretanto não há na literatura qualquer referência teórica ou experimental que quantifique a influência da largura das placas e da distância entre elas.

Aparentemente há necessidade de se limitar a largura para que se propicie o estabelecimento de fluxo mais estável no sedimentador. Por outro lado, à medida que se reduz essa dimensão, a composição do campo de velocidades de escoamento no sedimentador se altera progressivamente em resposta à influência das paredes laterais. No avanço desta condição, o sedimentador tende a ser tubular, cuja eficiência de remoção das partículas, segundo YAO[1970], é menor. Portanto, é necessário investigar melhor a respeito da influência da configuração física dos decantadores de alta taxa.

Com referência a outro aspecto, os ensaios de coluna são frequentemente utilizados para prever a evolução da sedimentação de partículas em decantadores convencionais, dada a impossibilidade de se considerar nos modelos teóricos todas as variáveis do fenômeno de decantação, principalmente pela grande variedade de partículas que possam estar suspensas em águas naturais ou floculadas. O parâmetro velocidade de sedimentação crítica permite adaptar os resultados obtidos em coluna de sedimentação, um proce-

dimento estático, para prever o desempenho de decantadores convencionais, operados como tanques de fluxo contínuo.

Aparentemente também há possibilidade de se estabelecer relacionamento entre resultados de ensaios de coluna e o desempenho dos decantadores de alta taxa, ajustados pela velocidade de sedimentação crítica determinada pela teoria da sedimentação. Os resultados obtidos por YAO[1975] indicam essa possibilidade, embora sob restrições e limitados ao caso de água bruta (natural e sintética), não floculada.

Em vista da necessidade de se avaliar estes aspectos, foi desenvolvido o presente trabalho de pesquisa.

2. OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho é o estudo científico, respaldado em investigações experimentais e direcionado para a técnica do tratamento convencional de água, dos seguintes aspectos:

- . influência da configuração física dos decantadores de alta taxa, com relação à largura e à altura dos mesmos, sobre a eficiência de remoção de partículas floculadas;
- . aplicabilidade de ensaios em coluna de sedimentação, e a correlação de resultados para prever o desempenho de decantadores de alta taxa.

3. REVISÃO BIBLIOGRAFICA

A sedimentação é o fenómeno físico de queda das partículas suspensas em meio fluido de menor densidade, causada pela ação da gravidade. A ocorrência da sedimentação em um meio líquido propicia a decantação do mesmo, operação de separação das fases sólida e líquida, que pela própria condição natural do fenómeno é a técnica mais antiga de tratamento de água. Apesar disto, apenas neste século é que foram registrados estudos teóricos e investigações experimentais acerca dos aspectos da sedimentação aplicada à clarificação de água, muito embora as leis físicas básicas já houvessem sido estabelecidas desde o início do século passado.

3.1 Leis Básicas da Sedimentação

A respeito do desenvolvimento destas leis básicas

da sedimentação, MCGAUHEY[1956] elaborou uma interessante síntese histórica na qual aborda os fundamentos e as faixas de aplicação das principais teorias. Todas elas baseiam-se no fato de que qualquer partícula não coloidal suspensa num líquido tranquilo, de menor densidade, assumirá uma aceleração de queda vertical provocada pela ação da gravidade, até que as forças de resistência inerciais e viscosas do líquido igualem à resultante do peso efetivo da partícula, tornando constante, a partir daí, a velocidade de descida da partícula, a qual é, nessa condição, referida como velocidade terminal de sedimentação, ou simplesmente velocidade de sedimentação.

A força devida ao peso efetivo de uma partícula é:

$$F_g = (\rho_s - \rho) g \cdot V' \quad (3.1)$$

em que:

F_g = força resultante entre o peso da partícula e o empuxo do líquido (N);

ρ_s = massa específica da partícula (Kg/m³);

ρ = massa específica do líquido (Kg/m³);

g = aceleração da gravidade (m/s²);

V' = volume da partícula (m³).

Para um líquido newtoniano extenso e em repouso, se a força de viscosidade resistente à deformação do líquido é pequena, a resistência à descida da partícula (arrasto) pode ser considerada provocada apenas pelas forças de inércia, causadas pelo atrito no contorno da partícula e pelas diferenças de pressão nas faces de montante e jusante da partícula, conforme a Equação 3.2, conhecida como Lei de Newton:

$$F_d = C_d \cdot A_s \cdot \rho \cdot v^2 / 2 \quad (3.2)$$

em que:

F_d = força resistente (arrasto) (N);

C_d = coeficiente de "arrasto" (adimensional);

A_s = área projetada da partícula na direção do movimento (m^2);

v = velocidade relativa entre a partícula e o líquido (m/s);

ρ : já definida.

A Equação 3.2 foi proposta de modo genérico por Newton supondo C_d constante, entretanto, a mesma é aplicável somente aos casos em que as forças resistentes de viscosidade podem ser desconsideradas. Esta condição ocorre quando a sedimentação da partícula promove considerável turbulência na vizinhança envolvente do líquido, a qual po-

de ser avaliada pela seguinte expressão, adaptada de Reynolds:

$$Re = \rho \cdot v \cdot d / \mu = (v \cdot d) / \nu \quad (3.3)$$

em que:

Re = Número de Reynolds (adimensional);

d = diâmetro da partícula (m);

μ = viscosidade absoluta (dinâmica) do líquido
(Kg/m.s);

ν = viscosidade cinemática do líquido (m².s);

ρ e v : já definidas.

Para uma partícula esférica em condição terminal de sedimentação turbulenta, a expressão de Newton para a velocidade de sedimentação, v_s , obtida igualando-se as expressões 3.1 e 3.2, é:

$$v = v_s = [4/3 \cdot d \cdot g (\rho_s - \rho) / C_d]^{0.5} \quad (3.4)$$

(todos os termos já definidos).

Investigações experimentais citadas por CAMP[1946] evidenciaram que as Equações de Newton (3.2 e 3.4) são válidas apenas para altos valores de Re, compreendidos entre 10^3 e $2,5 \cdot 10^5$, uma vez que, para Re menores, o valor de C_d deixa de ser constante, ao contrário do que su-

pós Newton, e passa a variar sensivelmente em função de Re .

No extremo desta condição, atingindo baixos valores de Re , as forças de inércia tornam-se desprezíveis e a resistência à descida da partícula passa a resultar predominantemente da viscosidade. A expressão da força de resistência neste caso, conhecida como Lei de Stokes, é:

$$F_d = 3\pi\mu \cdot v \cdot d \quad (3.5)$$

(todos os termos já definidos).

A velocidade de sedimentação para partículas esféricas em queda não turbulenta, obtida de maneira análoga à Equação 3.4, é então:

$$v_s = g (\rho_s - \rho) d^2 / 18\mu \quad (3.6)$$

(todos os termos já definidos).

Trabalhos experimentais conduzidos por diversos autores demonstraram que as Equações de Stokes (3.5 e 3.6), que supõem o coeficiente de "arrasto" variável na forma $24/Re$, são aplicáveis quando Re está compreendido entre 10^{-4} e 1,0.

Todavia, enquanto as Leis de Newton e Stokes são amplamente aceitas e apresentam excelente conformidade com os resultados experimentais nas condições extremas de Re , para a extensa faixa intermediária de transição existem di-

versas expressões propostas, as quais apresentam em geral restrições parciais quanto à exatidão ou aplicabilidade. As mais importantes dessas formulações e suas respectivas faixas de aplicação, listadas por MCGAUHEY[1956], são transcritas no Quadro 3.1, a seguir.

Autor	Expressão de Cd	Intervalo de Re em que é aplicavel
Stokes	$24/Re$	$10^{-4} - 1$
Allen	$12,65/Re^{0,5}$	$10 - 10^3$
Allen (modificada)	$30/Re^{0,425}$	$1 - 10^3$
Fair	$(24/Re) + (3/Re^{0,5}) + 34$	$0,5 - 10^4$
Newton	cte (= 0,4 p/ esferas)	$10^3 - 2,5.10^5$

Quadro 3.1 - Resumo das principais expressões para Cd e as respectivas faixas de aplicação.

Em síntese, as leis básicas da sedimentação resultam, para as condições hipotetizadas, a expressão da velocidade de sedimentação em função das variáveis que a influenciam, as quais, com referência à partícula, são suas dimensões (e forma) e sua massa específica.

No tratamento convencional de água, os flocos obtidos pela aglomeração das partículas suspensas na água

apresentam grande variação de dimensões, formas e massa específica, em função da concentração e natureza do coagulante e das partículas aglutinadas e da eficiência de coagulação e floculação. Segundo CAMP[1946], as dimensões dos flocos variam desde alguns micrômetros até cerca de 1 mm ou mais; as formas são em geral totalmente irregulares e diferenciadas e a massa específica compreende valores entre cerca de 1,0 a 1,2 g/cm³.

Conforme MCGAUHEY[1956], nessa amplitude de grandezas e de suas combinações, a grande maioria das partículas (flocos) sedimentam nas condições em que é aplicável a Lei de Stokes, com baixos valores de Re.

Vários trabalhos citados por CAMP[1946], demonstraram que, nestas condições, a forma das partículas não influencia a sedimentação e as dimensões destas podem ser referidas unicamente pelo diâmetro equivalente ao de uma esfera de mesmo volume.

Entretanto, a Lei de Stokes, como as demais leis de sedimentação, apesar de consistente do ponto de vista teórico e de ser extremamente útil nas avaliações qualitativas e da intensidade com que cada grandeza influencia o fenômeno, não fornece os parâmetros utilizados na prática do tratamento de águas, em razão das interferências hidráulicas impostas pelo escoamento nos decantadores e da enorme diversidade de dimensões e massa específica das partículas suspensas nas águas superficiais e dos flocos posteriormen-

te formados.

Para superar esta dificuldade, foram desenvolvidos e sucessivamente aperfeiçoados modelos matemáticos, que procuram assimilar o comportamento hidráulico nos tanques de decantação, e propostos procedimentos experimentais para avaliar as características de sedimentação das partículas, provendo, dessa forma, meios de se prever o desempenho de decantadores e de dimensioná-los.

3.2 Modelo de Hazen

HAZEN[1904] foi o pioneiro nessa abordagem. Nas simplificações teóricas de suas proposições, foram assumidas as seguintes hipóteses:

- a. tanque de sedimentação ideal, isto é, aquele no qual a sedimentação ocorre sem qualquer interferência externa ao fenômeno;
- b. fluxo contínuo, não turbulento;
- c. partículas discretas e com mesma velocidade de sedimentação;
- d. distribuição uniforme de velocidades no tanque;
- e. sedimentação livre, ou seja, não há interferência da sedimentação de uma partícula sobre outra;

f. não há ressuspensão das partículas depositadas no fundo do tanque.

Observadas as suposições acima, a eficiência na remoção das partículas, ou seja, a relação entre a quantidade de partículas depositadas e a quantidade total de partículas, é dada por:

$$r = v_s \cdot A_t / Q = v_s / q \leq 1 \quad (3.7)$$

em que:

r = taxa de remoção das partículas (adimensional);

v_s = velocidade de sedimentação (m/s);

A_t = área, em planta, do tanque (m²);

Q = vazão (m³/s);

$q = Q/A =$ taxa de escoamento superficial (m/s).

As partículas com velocidade de sedimentação maior ou igual à taxa de aplicação serão completamente removidas ($r=1$). Por esta razão, pode ser definida como velocidade de sedimentação crítica (v_{sc}) para decantadores convencionais, a identidade:

$$v_{sc} = q \quad (3.8).$$

A maior importância do trabalho de Hazen foi, reconhecidamente, mostrar que, sob condições ideais, a eficiência de remoção das partículas discretas é função da área horizontal do tanque e independe de sua profundidade e do tempo de retenção hidráulica. Como consequência, Hazen previu a possibilidade de se subdividir horizontalmente os tanques, aumentando a eficiência de sedimentação, embora admitisse a dificuldade de limpeza inerente a esta configuração. Também reconheceu a necessidade de se limitar a velocidade de fluxo em sedimentadores rasos para evitar o arraste de partículas já depositadas no fundo.

Entretanto, a abordagem teórica de Hazen não considerou as conformações dos campos de velocidades para decantadores de fundos múltiplos e conseqüentemente não prognosticou com acerto o comportamento hidráulico na decantação posteriormente conhecida como de alta taxa

Hazen ainda sugeriu, no mesmo trabalho, que a partir de determinações das características de sedimentação das partículas suspensas (velocidade de sedimentação $\times$ concentração), através de ensaios, seria possível aplicar as conclusões de seus estudos para prever o desempenho de decantadores na remoção de partículas com velocidades de sedimentação diferentes. Entretanto, a abordagem foi restrita a aspectos teóricos e não indicou métodos ou procedimentos para efetivar a aplicação.

3.3 Modelo de Camp

Coube a CAMP[1946], em importante estudo sobre a sedimentação aplicada à técnica do tratamento de águas, propor metodologia para análise das características de sedimentação de suspensões e um modelo teórico para converter os resultados obtidos em parâmetros aplicáveis ao estudo de decantadores convencionais.

O método de análise da sedimentação proposto por Camp consiste em se determinar experimentalmente a evolução da redução por sedimentação, da quantidade de partículas suspensas no meio líquido, avaliando-se sua concentração por uma grandeza física apropriada (turbidez, sólidos suspensos, etc) medida em amostra mantida em estado quiescente e sob temperatura constante num recipiente adequado denominado coluna de sedimentação, ilustrado na Figura 3.1.

Figura 3.1 - Aspecto de uma coluna de sedimentação.

Na metodologia de teste proposta por Camp, preferencialmente a concentração inicial de partículas deve ser uniforme em toda a amostra, o que facilita sobremaneira a análise. Por outro lado, a turbulência residual da coleta da amostra deve estar consideravelmente reduzida. Alcançadas estas condições, considera-se iniciado o teste e a cada intervalo de tempo, fixado de acordo com os objetivos do teste e a natureza da suspensão, mede-se para uma ou mais profundidades na coluna a grandeza física considerada no teste, com a qual determina-se sua fração remanescente a cada instante (Fr) em relação ao teor inicial. A velocidade de sedimentação máxima em cada amostra é aproximadamente h/t , onde h é a profundidade do ponto de coleta e t é o tempo decorrido desde o início do teste. Com esses dados obtém-se a curva de análise de sedimentação da suspensão, conforme ilustra a Figura 3.2.

Figura 3.2 - Curva típica de análise de sedimentação para partículas discretas.

Camp relacionou alguns cuidados que devem ser observados na realização do teste, os quais são resumidos a seguir:

- a. a área em planta da coluna deve ser grande o suficiente para: 1- permitir a retirada de amostras sem baixar excessivamente o nível de água na coluna; 2- minimizar a influência do chamado "efeito parede" que retarda a sedimentação em razão da velocidade do fluido na imediata vizinhança da parede, quando a partícula desce, aproximar-se de zero. Trabalhos referenciados por CAMP[1946] indicam que o efeito parede é insignificante quando o diâmetro da coluna é maior que 100 vezes o da partícula;
- b. a profundidade do ponto de amostragem na coluna deve ser comparável à do decantador em estudo para reproduzir melhor o efeito de floculação por diferenças de velocidades de sedimentação;
- c. a temperatura deve ser, tanto quanto possível, mantida constante em toda a profundidade da coluna para evitar correntes de convecção;
- d. o enchimento da coluna deve ser feito com cuidado suficiente para não resultar excessiva turbulência residual e assim não submeter a

suspensão a gradientes incompatíveis com a formação dos flocos, de maneira a preservar a integridade dos mesmos. Por outro lado, a operação de enchimento deve ser rápida o suficiente para não permitir considerável sedimentação durante o período;

e. as porções de amostras da coluna devem ser retiradas na sequência de cima para baixo para reduzir o erro decorrente do deslocamento vertical para baixo a que é submetido o volume de suspensão acima do ponto de coleta. Este deslocamento, que se verifica no volume acima do bulbo de suspensão retirada em torno do ponto de amostragem, manifesta-se como uma translação vertical de todo esse volume, sem provocar mudanças consideráveis na posição relativa das partículas.

Quanto ao modelo teórico proposto por CAMP[1946], este busca prever o desempenho de decantadores convencionais com base na curva de análise de sedimentação da suspensão, obtida a partir do teste de coluna e representada na Figura 3.2, e na taxa de aplicação superficial do decantador, considerando-o como tanque ideal de sedimentação submetido ao fluxo contínuo de suspensão homogênea de partículas discretas.

Figura 3.3 - Esquema de tanque retangular ideal de sedimentação.

São admitidas as seguintes condições hipotéticas para o tanque ideal retangular:

- o tanque é constituído por quatro zonas com funções distintas, representadas na Figura 3.3;
- a direção do fluxo é horizontal e a velocidade é uniforme em toda a zona de sedimentação;
- a distribuição de partículas suspensas é homogênea na seção de entrada da zona de sedimentação;
- as partículas são removidas da suspensão quando atingem o fundo da zona de sedimentação.

O modelo de CAMP expressa que a eficiência de remoção de partículas discretas sob sedimentação livre em tanques de fluxo contínuo e para os quais são aceitáveis as hipóteses do tanque ideal, é:

$$E = 1 - (1/v_{sc}) \int_0^{v_{sc}} Fr(v_s) dv_s \quad (3.9)$$

em que:

E = Eficiência de remoção de partículas (adimensional);

$Fr(v_s)$ = Fração de partículas com velocidade de sedimentação inferior a v_s (adimensional);

v_s = velocidade de sedimentação (m/s);

v_{sc} = velocidade de sedimentação crítica (m/s).

A integral da Equação 3.9 pode ser obtida analiticamente a partir de ajuste de curva à função $Fr(v_s)$ ou graficamente determinando-se a área hachurada da Figura 3.2.

3.4 Interferências

A análise da sedimentação quiescente, baseada em teste de coluna, pondera apenas as características da sus-

pensão e, ainda, por estar o modelo condicionado às hipóteses ideais admitidas para o tanque, o mesmo não incorpora alguns efeitos inerentes às condições reais de sedimentação nos decantadores. A maioria dessas interferências tende a retardar a sedimentação. Entretanto, a floculação adicional que pode ocorrer durante a queda das partículas aumenta a velocidade de sedimentação. Desta forma, o efeito global das interferências depende da magnitude relativa dos efeitos parciais e o desempenho de um tanque de sedimentação pode diferir para mais ou para menos daquele previsto com base no ensaio de coluna. As principais dessas interferências, consideradas por CAMP[1946], são analisadas a seguir.

Ressuspensão

Camp demonstrou que a velocidade de escoamento horizontal em decantadores convencionais, para a qual inicia-se o movimento de arrasto de partículas já depositadas no fundo, é:

$$V_a = [8\beta \cdot g(\rho_s - 1)d/f]^{0.5} \quad (3.10)$$

em que:

V_a = velocidade crítica de arrasto (m/s);

β = constante (adimensional);

g = aceleração da gravidade (m/s²);

ρ_s = massa específica da partícula (Kg/m³);

d = diâmetro da partícula (m);

f = coeficiente de atrito de Darcy (adimensional).

Valores calculados com a Equação 3.10 indicam que a ressuspensão de lodo é insignificante em decantadores convencionais.

Turbulência

O efeito da turbulência sobre o material ainda em suspensão é independente da ocorrência ou não de ressuspensão de sedimentos e tende a retardar a sedimentação de partículas discretas.

O número de Reynolds, Re , definido como:

$$Re = V_o \cdot R_h / \nu \quad (3.11)$$

em que:

V_o = velocidade média no decantador (m/s);

R_h = raio hidráulico do decantador (m);

ν = viscosidade cinemática do líquido (m²/s).

De um modo geral, em decantadores convencionais Re é bastante superior a 500, o que demonstra ser turbulento o fluxo nestes tanques.

CAMP[1946], considerando a similaridade da maneira como ocorrem a mistura turbulenta e o fenômeno da difusão, desenvolveu, a partir de estudos de DOBBINS[1944], um método gráfico para avaliar a perturbação causada por turbulência de intensidade constante, na sedimentação de partículas discretas. Entretanto, no caso de suspensões floculentas a turbulência não só retarda a sedimentação das partículas mas, por outro lado, promove incremento na taxa de floculação o que, opostamente, acelera a sedimentação numa proporção que pode mesmo chegar a superar o efeito de retardamento. Assim, a análise teórica do efeito global da turbulência sobre suspensões floculentas é bastante complexa e outra forma de abordagem do assunto é requerida, conforme será visto adiante.

Curto-circuitos e Correntes Secundárias

As correntes de fluxo induzidas por convecção térmica, gradientes de concentração, ventos na superfície e os curto-circuitos hidráulicos agem globalmente no sentido de prejudicar a sedimentação. Desta forma, a recomendação geral é que sejam previstos dispositivos e configurações físicas que minimizem a manifestação destas interferências. Embora nenhum método ainda tenha sido apresentado para prevenir o efeito destas sub-correntes, especificamente curto-circuitos podem ser reproduzidos por meio de modelos de semelhança hidráulica; principalmente para tanques de fluxo

mais estável, e a intensidade do efeito global das correntes secundárias pode ser avaliada por meio de traçadores, controlando-se sua aplicação na entrada do tanque e medindo-se a evolução da concentração efluente. Desta maneira, podem ser obtidas curvas de dispersão, como ilustra o gráfico da Figura 3.4, transcrito de CAMP[1946]. Nesta, apresenta-se a evolução destas curvas desde a situação para tanque ideal de dispersão (curva A) até para o caso de tanque ideal de sedimentação (curva F). Nos tanques reais ocorre superposição de efeitos ideais de fluxo e mistura que resultam características intermediárias a estes extremos (curvas B a E). Neste caso, quanto maior é a capacidade de dispersão das correntes secundárias, menor é a eficiência da sedimentação de partículas discretas. Por outro lado, velocidades de fluxo maiores tendem a reduzir as interferências das correntes secundárias. Assim, sob este aspecto, tanques de formas mais lineares apresentam-se mais favoráveis à sedimentação de partículas discretas.

Figura 3.4 - Curvas típicas de dispersão em tanques.

Floculação

As suspensões resultantes da coagulação nos processos de tratamento de águas invariavelmente continuam a flocular durante a sedimentação, muito embora a magnitude em que isto ocorra possa variar largamente. Este fato leva a considerações teóricas e tratamentos matemáticos diferentes, dependendo da extensão que possa alcançar o processo de floculação no decantador em estudo.

Partículas que coalescem durante a sedimentação perdem suas velocidades de sedimentação originais e passam

a sedimentar com a velocidade característica da partícula recém-formada, a qual geralmente é maior que as velocidades das partículas originais. Assim, em geral, maior ocorrência de floculação acelera a sedimentação. Todavia, ainda não foi desenvolvida qualquer correlação teórica entre as taxas com que ocorrem estes fenômenos em razão da complexidade imposta pelas mudanças de densidade, tamanho e forma a que são submetidas as partículas quando estas se agregam ou quando eventualmente se rompem pela ação da resistência do líquido.

A floculação em tanques de sedimentação, das chamadas suspensões floculentas é promovida por:

- a. diferenças de velocidade de sedimentação, fazendo com que partículas que se sedimentam mais rapidamente alcancem aquelas mais lentas e agreguem-se pelo choque;
- b. diferenças de velocidades de fluxo originadas por correntes secundárias e por gradientes de velocidade entre linhas de fluxo adjacentes.

Ensaio de coluna reproduzem efeitos que são característicos da suspensão apenas. Assim, em colunas de sedimentação, e como hipotetizado em tanque ideal, apenas a primeira causa da floculação ocorre e o reflexo sobre os resultados é que, como as partículas não mantêm velocidade de sedimentação constante, para cada profundidade de amos-

tragem resultará uma curva de sedimentação diferente. No caso de partículas discretas, os dados para qualquer profundidade formam uma mesma curva. Assim, uma simples análise dos dados obtidos na coluna de sedimentação revela se trata-se de suspensão de partículas discretas ou floculentas.

O modelo de análise das características de sedimentação proposto por Camp só é aplicável a suspensões de partículas discretas. Para superar esta limitação, ECKENFELDER e O'CONNOR [1961] apresentaram uma técnica de análise aplicável a ensaios de coluna com suspensões floculentas, a qual é de uso corrente na atualidade. Posteriormente, visando minimizar variações nos resultados, ZANONI e BLOMQUIST [1975] propuseram padronização de dimensões da coluna e procedimentos de ensaio apropriados ao manejo com suspensões floculentas. Esses pesquisadores concluíram que, mesmo para suspensões floculentas, para as quais é de se esperar manifestação mais intensa do efeito parede, não é necessário utilizar coluna com diâmetro superior a 100 mm. Também concluíram que são suficientes apenas três pontos de amostragem em toda a altura da coluna.

CAMP[1943] demonstrou que a taxa de floculação é diretamente proporcional ao gradiente de velocidade e à concentração de partículas. Assim, conclui-se que o efeito da floculação sobre a sedimentação é menor em profundidades menores.

Quando a concentração de partículas é de tal ordem que seus campos de velocidade de sedimentação passam a interferir entre si, resulta considerável deslocamento do líquido para cima e com isto a sedimentação é "impedida" de ocorrer em sua normalidade. Porém, segundo CAMP[1946], este efeito só é apreciável para concentrações volumétricas de partículas a partir da ordem de 0,5%, que significa cerca de 1.000 a 5.000 mg/l de silte em água superficial turva. FAIR e GEYER [1954] calcularam que seria necessária concentração de aproximadamente 6.000 mg/l de silte para reduzir a velocidade de sedimentação em 1%. Assim, para as concentrações usuais em decantadores de tratamento de águas de abastecimento, o fenômeno de sedimentação impedida não se manifesta de maneira significativa (exceto talvez muito próximo ao fundo de decantadores convencionais) de maneira que, nesses casos, pode-se considerar sem erro apreciável que se trata de sedimentação livre

3.5 Aspectos Hidráulicos

Embora conclua-se pela teoria fundamentada na hipótese de tanque ideal que a forma do decantador não influencia sua eficiência, sendo esta determinada exclusivamente pela taxa superficial e, portanto, pela área em plan-

ta do decantador, no estudo das interferências induzidas pelas condições reais de fluxo em decantadores foi citado que tanques longos e estreitos são mais eficientes na sedimentação de partículas discretas. Isto, segundo CAMP[1946][1953], por duas razões básicas:

- a. as condições de entrada e saída no decantador são mais favoráveis e suas respectivas zonas ocupam menor área do decantador;
- b. o fluxo é mais próximo do regime de plug-flow e mais estável pelo atrito desenvolvido ao longo das paredes e do fundo.

Também, com base nas conclusões de seus estudos e no trabalho de HAZEN[1904], CAMP[1946] discutiu a possibilidade de se introduzir sub-divisões horizontais (bandejas) em decantadores convencionais, multiplicando-se a capacidade dos mesmos sem reduzir a eficiência. O autor, no mesmo artigo, chegou a propor um decantador horizontal de alta taxa, mas com um complicado mecanismo de remoção de lodo. Além disto, Camp não considerou a respeito do dimensionamento e dos aspectos teóricos pertinentes ao caso, mencionando apenas simples analogia com tanques convencionais.

Apesar da teoria de Hazen ter sido publicada em 1904, somente por volta da metade do século é que registraram-se trabalhos experimentais, conduzidos na Purdue Uni-

versity, EUA, com o objetivo de investigar sua aplicabilidade. Nesses trabalhos, BLOODGOOD et alii [1956] utilizando suspensão artificial de partículas (discretas) de sílica CELITE 545 em decantadores de escala piloto com comprimento fixo (3,5 m) e combinações convenientes de largura x profundidade (1,8; 1,2 e 0,6m x 0,6m e 1,8m x 0,3m), comprovaram conclusivamente a validade da teoria de Hazen.

FITCH[1956] apresentou uma dedução da teoria de Hazen, generalizando sua dedução para condições hipotéticas de fluxo, as quais denominou menos idealizadas, em que não supôs que a velocidade de escoamento fosse uniforme e que as linhas de fluxo fossem paralelas. De outra forma, Fitch questionou a validade geral da conclusão a que chegou CAMP[1946], de que tanques longos e estreitos são mais eficientes na sedimentação. Entretanto, os dados experimentais publicados pouco posteriormente por BLOODGOOD et alii [1956] indicaram clara tendência na relação apontada por Camp, mas limitados a partículas discretas. Com relação a esta questão da diferença entre o fenômeno de sedimentação para partículas discretas e floculentas, FITCH[1959] ressaltou a influência que o tempo de retenção hidráulica assume na sedimentação de partículas que se coalescem, ao contrário de quando se trata de partículas que mantêm suas individualidades. Fitch, na mesma publicação, propôs um método para correlacionar resultados de testes de traçadores com a eficiência de sedimentação em tanques.

Os modelos de Hazen e Camp incorporam premissa de comportamento hidráulico ideal nos tanques de sedimentação, em que se supõe que o campo de velocidades se distribui uniformemente em toda a zona de sedimentação. A propensão fragilidade desta hipótese, reconhecida pelos seus próprios autores, sempre induziu preocupação em se estabelecer meios de se considerar os efeitos das correntes secundárias e da turbulência.

Um dos métodos utilizados para este fim consiste na determinação da eficiência hidráulica do tanque, parâmetro convencionado para descrever a distribuição do tempo de retenção do líquido e o regime de fluxo no tanque, sendo tanto maior quanto mais próximo de plug flow o fluxo se estabelecer. A ocorrência de perturbações hidráulicas nas zonas de entrada e de saída do tanque, de correntes induzidas pelo vento ou por convecção e de outras formas de correntes secundárias afetam a distribuição do tempo de retenção e, portanto, a eficiência hidráulica do tanque, pois estas provocam efeito de mistura no líquido. Desta forma, o fluxo sempre se desenvolve sob composição dos efeitos hidráulicos de mistura completa e plug flow. REBHUN e ARGAMAN [1965], empregando diferentes métodos de análise matemática de dados experimentais, mostraram que na maioria dos decantadores convencionais o fluxo assimila uma composição de cerca de 60 a 70% de mistura completa com os restantes 30 a 40% de plug flow

EL-BAROUNDI[1969] considerou o dispositivo de entrada do decantador como determinante do alto grau de mistura do fluxo nos decantadores convencionais. Observou ainda, que a dispersão por difusão turbulenta que ocorre na zona de sedimentação pode ser avaliada considerando-se o fenômeno isotrópico, para o que apresentou método de solução com base em curvas de dispersão de traçadores.

Posteriormente, HUMPHREYS[1973] relatou estudos em modelo hidráulico de um tanque convencional de decantação nos quais também constatou ser os dispositivos de entrada fortemente determinantes da distribuição de velocidades no tanque. Por outro lado, concluiu que as curvas de dispersão de traçadores obtidas e os vários parâmetros correlatos utilizados, incluindo-se aqueles sugeridos por REBHUN e ARGAMAN [1965], mostraram-se pouco sensíveis para refletir as variações no desempenho do decantador.

3.6 Outros Modelos

CORDOBA-MOLINA et alii [1978] também propuseram um modelo de análise de sedimentação o qual considera o efeito da turbulência sobre a sedimentação de partículas discretas em tanques convencionais. No modelo proposto, a taxa de remoção de partículas, ao invés de ser simplesmente expressa pela relação $r = v_s/v_{sc} \leq 1$ de Hazen (Equação

3.7), como também suposto no modelo de Camp, é generalizada por:

$$r = 1 - 2Pe^2 e^{Pe} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\beta_n^2 e^{-E} (-1)^{n+1}}{(Pe^2 + \beta_n^2 + 2Pe)(Pe^2 + \beta_n^2)^2} \quad (3.12)$$

em que:

r = taxa de remoção de partículas com mesma velocidade de sedimentação (adimensional);

Pe = parâmetro denominado número de Peclet vs. $h/2\epsilon$ (adimensional);

ϵ = coeficiente de difusividade turbulenta para partículas sólidas (m^2/s);

$E = [(Pe^2 + \beta_n^2)vs]/2 \cdot Pe \cdot v_{sc}$

n = raízes da equação transcendental:

$2 \cot n = \beta_n/Pe - Pe/\beta_n$;

A Equação 3.12 foi obtida a partir de um modelo matemático proposto por DOBBINS[1944] para a sedimentação, sob condições de turbulência isotrópica, de partículas discretas com mesma velocidade de sedimentação e não sujeitas a ressuspensão. Esta equação apresenta alguma dificuldade para uso prático, entretanto, para duas condições extremas, reduz-se a expressões bem mais simples:

a. para o estado quiescente ($Pe \rightarrow \infty$), $r = vs/v_{sc} \leq 1$,

a mesma expressão de Hazen (Equação 3.7);

b. para o estado de turbulência isotrópica infinita ($Pe \rightarrow 0$), $r = 1 - e^{-vs/v_{sc}}$.

A Figura 3.5 ilustra a evolução de diversas curvas de r em função do grau de turbulência expresso pelo número de Peclet.

Figura 3.5 - Efeito da turbulência sobre a sedimentação de partícula discretas, segundo Cordoba-Molina.

Pelo modelo de Cordoba-Molina, a eficiência de sedimentação de partículas discretas em tanques convencionais com extrema turbulência porém sem ressuspensão é:

$$E = 1 - 1/v_{sc} \int_0^{\infty} e^{-vs/v_{sc}} Fr(vs) dv_s \quad (3.13)$$

em que:

E = eficiência de remoção de partículas (adimensional);

$Fr(v_s)$ = fração de partículas com velocidade de sedimentação inferior a v_s (adimensional);

demaís termos já definidos.

Para o estado quiescente, a Equação 3.13 resulta a mesma Equação 3.9 de Camp.

Cordoba-Molina citou registros de boa concordância deste modelo de degradação exponencial da sedimentação pela turbulência, em que foram utilizadas suspensões de partículas discretas, finas, em baixa concentração e não sujeitas a ressuspensão. Ainda foram apresentadas comparações entre resultados experimentais e as previsões do modelo de Camp e do modelo proposto. Segundo esses autores, ao inverso do que ocorre com o modelo de Camp, o modelo de Cordoba-Molina tende a apresentar melhor concordância para altas taxas superficiais (Figura 3.6).

Figura 3.6 - Eficiência de sedimentação observada e previstas pelos modelos de Camp e Cordoba-Molina.

SCHAMBER e LAROCK [1983] apresentaram um modelo matemático de solução numérica para determinar a distribuição da concentração e eficiência de remoção de partículas discretas em tanques convencionais. O modelo supõe escoamento bi-dimensional para o qual foi derivada a equação de convecção-difusão. O processo de solução inclui método numérico e resolução de equações algébricas lineares. O modelo reflete os efeitos de recirculação no tanque e ressuspensão parcial. Entretanto, não foram apresentadas referências da adequação prática do modelo.

3.7 Decantadores de Alta Taxa

Com a afirmação dos princípios básicos da decantação enunciados por Hazen, para o que contribuíram os trabalhos elaborados nas décadas de 40 e 50 por Camp e outros investigadores, conforme anteriormente relatado, surgiram várias tentativas de se obter avanços tecnológicos que conduzissem à elevação das taxas de aplicação e da eficiência em decantadores, através da introdução nos mesmos de dispositivos hidráulicos que permitissem a aplicação prática dos conceitos teóricos de Hazen.

Inicialmente, o mais utilizado desses dispositivos consistia em se introduzir nos decantadores convencionais, grandes plataformas ("bandejas") paralelas ao fluxo,

de modo a sub-dividir a altura do decantador em vários lances com a menor altura que ainda permitisse a operação de limpeza das plataformas. Entretanto, esta solução apresentou sucesso limitado por duas razões básicas:

- a. a altura entre as plataformas não podia ser muito pequena para ainda possibilitar a limpeza das mesmas;
- b. as grandes dimensões das passagens ainda propiciavam instabilidade no fluxo.

Segundo FISCHERSTROM[1955], os problemas apresentados pelos decantadores de fundos múltiplos eram provenientes principalmente das deficiências hidráulicas inerentes à configuração física destas unidades e sugeriu que seria necessário manter o número de Reynolds do sistema abaixo de 500 para que fossem reduzidos aqueles efeitos adversos.

Coube a CULP, HANSEN et alii [1967][1968] inovar consideravelmente a tecnologia das unidades de sedimentação através do emprego pioneiro dos chamados decantadores de alta taxa, constituídos por grande quantidade de dutos de forma regular (retangulares, circulares, hexagonais, etc) dispostos paralelamente e introduzidos de maneira adequada no tanque de decantação.

Na configuração física inicialmente utilizada, o conjunto de dutos era disposto levemente inclinado (cerca de 5°) no sentido do fluxo. Esta pequena inclinação permitia a lavagem dos dutos por contra-corrente induzida pela realização de descarga no fundo da zona de entrada. O reenchimento do decantador era provido com a porção final da água de lavagem dos filtros.

Esta configuração primitiva era indicada apenas para estações de tratamento de menor porte e por fim foi completamente superada por apresentar restrições operacionais de ordem hidráulica na operação de limpeza.

Ainda nessa linha de pesquisa, CULP, HANSEN e RICHARDSON [1968], investigando a respeito da influência da inclinação dos dutos sobre a eficiência de sedimentação, observaram que para ângulos superiores a cerca de 45° , as partículas depositadas no fundo deslizam continuamente para baixo, em sentido contrário ao do fluxo, promovendo desta forma auto limpeza dos dutos. No mesmo trabalho ficou comprovado que inclinações tão íngremes quanto 60° permitem ainda boa eficiência de sedimentação, conforme observa-se pelos dados da Figura 3.7, e resultam melhor auto-limpeza que para ângulos próximos de 45° . Isto levou à indicação do ângulo de 60° como o mais conveniente para dutos inclinados.

CULP et alii [1968][1969] acrescentaram registros de experiências operacionais com decantadores de alta taxa em diversas estações de tratamento de água e de esgotos, enfatizando o curto tempo de retenção hidráulica e a eficiência de sedimentação compatível ou por vezes melhor que a de decantadores convencionais operando com taxas bastante inferiores.

Figura 3.7 - Influência da inclinação dos dutos sobre a eficiência de sedimentação, segundo CULP et alii, observada em duas carreiras de testes distintas.

Esses autores ainda observaram o benefício que o escoamento contínuo de partículas aglomeradas traz em promover floculação adicional e em formar uma manta de lodo na região de entrada dos dutos. De outra forma, foi salien-

tada a grande importância em se obter distribuição homogênea do fluxo em toda a área dos sedimentadores através de dispositivos de entrada e de saída do decantador adequadamente projetados.

CULP et alii [1969] também relataram extensa referência de dados tais como tempos de retenção, dimensões físicas, taxas de aplicação e eficiências dos decantadores. Entretanto, as indicações destes parâmetros basearam-se exclusivamente em observações experimentais e nenhum estudo foi apresentado para determinar as relações teóricas entre as diversas variáveis envolvidas no fenômeno.

3.8 Modelo de Yao

YAO[1970] apresentou os fundamentos teóricos aplicáveis à decantação de alta taxa. Seus estudos resultaram na generalização dos princípios de Hazen/Camp que baseiam-se na hipótese de velocidade uniforme no tanque, o que condiciona trajetórias retilíneas para todas as partículas e particularmente paralelas para aquelas que apresentem a mesma velocidade de sedimentação.

Figura 3.8 - Configuração do modelo teórico admitido por Yao.

Em seu modelo, YAO[1970][1973] basicamente manteve as mesmas hipóteses de Camp, porém admitiu, mais genericamente, que a distribuição de velocidades de fluxo possa ser laminar, conforme representa a Figura 3.8, o que conduz a trajetórias curvilíneas para as partículas.

Yao, a partir do modelo ilustrado na Figura 3.8 e desprezando os efeitos de inércia, determinou a equação di-

ferencial das trajetórias das partículas, obtida pela composição dos efeitos de arrasto pelo fluido e de sedimentação:

$$dy/dx = -v_s \cdot \cos\theta / (u - v_s \sin\theta) \quad (3.14)$$

em que:

dy/dx = inclinação da trajetória da partícula
(adimensional);

v_s = velocidade de sedimentação da partícula
(m/s);

u = velocidade pontual do líquido (m/s);

θ = ângulo de inclinação do sedimentador.

As trajetórias das partículas são resultantes da conjugação da velocidade de sedimentação, constante para cada partícula, com o perfil de velocidades da seção vertical longitudinal em que a partícula escoar. Portanto, cada tipo de sedimentador determinará trajetórias características em função da distribuição em y da velocidade pontual de escoamento do líquido, conforme indica a Figura 3.9. Da família de trajetórias típicas do sedimentador, aquela percorrida por uma partícula que alcança a seção de entrada do sedimentador na parte mais alta desta e atinge o fundo exatamente na seção de saída, representa o caso limite que assegura completa remoção.

Figura 3.9 - Trajetórias limites típicas.

Integrando a Equação 3.14 e impondo as condições de contorno da trajetória limite ($x=0$, $y=a$ e $x=1$, $y=0$), Yao obteve a importante relação, conhecida como Equação de Yao:

$$v_{sc}(\sin\theta + L \cdot \cos\theta) / V_o = \left(\int u \, dy \right) / h V_o = S_c \quad (3.15)$$

em que:

v_{sc} = velocidade de sedimentação crítica (m/s);

V_o = velocidade média de escoamento (m/s);

$L = 1/h$ = comprimento relativo do sedimentador
(adimensional);

S_c = parâmetro definido por Yao;

demaís termos já definidos.

O significado físico da trajetória limite é que ela define a velocidade de sedimentação crítica, v_{sc} . Partículas que apresentam velocidade de sedimentação igual ou superior à crítica são completamente removidas enquanto aquelas com velocidade de sedimentação abaixo de v_{sc} são apenas parcialmente removidas, na proporção v_s/v_{sc} , conforme previsto de maneira idêntica pelo modelo de Camp. Este fato provê uma base comum para comparar o desempenho de sistemas de decantação diferentes, como decantadores convencionais e de alta taxa, já que, teoricamente pelo menos, sistemas com mesma velocidade de sedimentação crítica devem apresentar eficiência semelhante, pelo que Yao referiu a v_{sc} como taxa de aplicação.

Quanto ao termo Sc , este é definido como parâmetro que segundo Yao, depende da forma do sedimentador e cuja magnitude indica maior ou menor grau de adequação física desta forma em propiciar condições hidráulicas que favoreçam a sedimentação. O Quadro 3.2 registra os valores de Sc determinados por Yao para diferentes casos.

Tipo de sedimentador	u/V_0	Sc
a. fluxo uniforme	1	1
b. canais rasos	$1,5(2y/h - y^2/h^2)$	1
c. placas paralelas	$6(y/h - y^2/h^2)$	1
d. dutos quadrados	nota 1	11/8
e. tubos (circulares)	$8(y/h - y^2/h^2)$	4/3

Nota 1:

$$\frac{u}{V_0} = \frac{-1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{m^2 \pi^2} (\cos m\pi - 1) \frac{\sin m\pi}{2} \left(\frac{\cos m\pi y}{h} - \frac{\cosh m\pi - 1}{\sinh m\pi} \frac{\sinh m\pi y}{h} \right)}{-1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{m^2 \pi^2} (\cos m\pi - 1)^2 \left[\frac{\sinh m\pi}{\sinh m\pi} - \frac{(\cosh m\pi - 1)^2}{\sinh m\pi} \right]}$$

Quadro 3.2 - Valores de u/V_0 e Sc , conforme Yao.

Com base nos valores de Sc apresentados no Quadro 3.2, YAO[1973] concluiu que, teoricamente, os sedimentadores de placas paralelas e de canais rasos são mais eficientes que os correspondentes formados por dutos quadrados ou circulares, operando sob mesmas condições. Isto porque, mantidas as demais variáveis constantes, menores valores de Sc implicam também em valores inferiores de v_{sc} (Equação 3.15), o que indica remoção mais ampla das partículas suspensas.

O estabelecimento da Equação 3.15 por Yao propiciou meios para que fosse determinada teoricamente a influência dos vários parâmetros físicos envolvidos no fenômeno, avaliando-se a relação v_{sc}/V_0 . As Figuras 3.10 e

3.11, transcritas de YAD[1970], ilustram curvas de comparação dos parâmetros L e θ .

Figura 3.10 - Influência do comprimento relativo do sedimentador sobre seu desempenho.

Figura 3.11 - Influência da inclinação do sedimentador sobre seu desempenho.

Pela Figura 3.10 observa-se que pouco se ganha em desempenho tomando-se L acima de 20 e que a partir de 40 o desempenho praticamente mantém-se constante. Por esta razão e tendo-se em vista o aspecto econômico, Yao sugeriu, e tornou-se prática generalizada, o emprego de $L = 20$.

Entretanto, como referido por Yao, o desenvolvimento do fluxo na região de entrada de sedimentadores de alta taxa demanda certa extensão do mesmo para que o campo de velocidades evolua desde a conformação de aproximação, provavelmente turbulenta e mais sujeita a perturbações, até atingir a configuração bem mais estável induzida pelas paredes do sedimentador. Supondo que o fluxo na região de aproximação determine distribuição uniforme de velocidades e que no sedimentador se estabeleça o regime laminar, Yao propôs que o comprimento desta zona de transição para dutos circulares pudesse ser estimado pela Equação de Langhaar, sugerida por STREETER[1962] e válida para entradas suaves em tubos:

$$l'/d_o = 0,058.V_o.d_o/\nu \quad (3.16)$$

em que:

l' = extensão total da região de transição (m);

d_o = diâmetro do tubo (m);

ν = viscosidade cinemática do líquido (m^2/s);

V_o = velocidade média de escoamento (m/s).

Na zona de transição o fluxo deve se comportar como uma composição gradativa dos campos de velocidade que se manifestam na região de aproximação, presumivelmente uniforme, e no sedimentador, provavelmente laminar. Entretanto, como indicado pelos valores de Sc (Quadro 3.2), a distribuição uniforme de velocidades propicia desempenho na sedimentação comparável com o esperado para sistemas com distribuição laminar de velocidades. Portanto, como argumentado por YAO[1970], a existência da zona de transição não deve afetar significativamente a eficiência de remoção de partículas suspensas.

Não obstante, Yao sugeriu que, como fator de segurança, em projetos seja adicionado ao comprimento relativo do sedimentador, L , o valor de L' calculado pela Equação 3.16, qualquer que seja a forma do sedimentador, mas limitado a $L' < L$.

Quanto à influência de θ , a inclinação que resulta desempenho máximo, obtida igualando-se a zero a primeira derivada em relação a θ da Equação de Yao, é a correspondente ao ângulo de $2^\circ 54'$, para $L = 20$. A Figura 3.11, conforme YAO[1970], mostra que o desempenho deteriora-se progressivamente, de maneira acentuada, para θ a partir de aproximadamente 40° . Estas indicações evidenciam que deve-se adotar θ no limite mínimo que ainda propicie auto-limpeza adequada do sedimentador. A este respeito observações práticas tem indicado a conveniência de se utilizar incli-

nações com θ da ordem de 55° a 60° .

YAO[1973], ainda considerando acerca da influência de θ , concluiu com base em análise da Equação 3.15, que, para o mesmo sedimentador, deve ser esperado melhor desempenho para inclinações positivas que para as negativas correspondentes. Também, comparando a velocidade de sedimentação crítica para sedimentadores de fluxos ascendente e descendente com auto limpeza equivalente ($\theta = 60^\circ$ e $\theta = 30^\circ$ respectivamente) Yao concluiu que nesta condição o desempenho do sedimentador descendente deve ser superior. Entretanto, ainda na atualidade persiste o problema crítico de se obter um sistema de coleta eficiente para este tipo de sedimentador.

YAO[1973] também procedeu a investigações experimentais para verificar a validade prática de alguns aspectos inerentes à teoria da decantação de alta taxa. Trabalhando com água floculada por sulfato de alumínio, após o pré-ajuste da turbidez para o valor desejado (com suspensão de Caolim), na faixa de 15 a 90 UT, Yao obteve eficiência de remoção próxima de 80% da turbidez inicial para vsc da ordem de 60 m/d, resultado que considerou comparável à eficiência esperada para um decantador convencional operando com taxa da ordem de 30 m/d. Ainda indicou que para vsc superior a cerca de 30 m/d, decantadores de alta taxa devem apresentar eficiência superior à de unidades convencionais e que condição oposta deve ocorrer para vsc inferior a este

valor. Entretanto estas conclusões merecem certa restrição pelo fato de Yao não ter referido os resultados relativamente às características de sedimentação das suspensões e por haver estimado a eficiência de decantadores convencionais a partir de curvas empíricas desenvolvidas por Hazen.

Uma outra conclusão postulada por Yao, com base nestas investigações experimentais, é a de que a velocidade média de fluxo em sedimentadores de alta taxa deve preferencialmente ficar abaixo de 260 m/d, especialmente para águas de baixa turbidez. Entretanto, na análise destes resultados também não foram consideradas as características de sedimentação da suspensão.

Nessa série de ensaios ainda foi avaliada a influência da turbidez inicial sobre a sedimentação. Consistentemente, foi observado que a eficiência de remoção de partículas é superior para turbidez mais elevada.

Quanto aos parâmetros L e θ , os experimentos indicaram que a Equação 3.15 de Yao traduz apropriadamente a influência dessas variáveis e que nenhuma ponderação adicional a respeito é necessária para as condições operacionais admitidas em decantação para o tratamento de água.

3.9 Contribuições Recentes

EL-BAROUDI e FULLER [1973] estudaram as características de dispersão em decantadores de alta taxa e concluíram, a exemplo de CULP et alii [1968], que as paredes dos sedimentadores induzem comportamento do fluxo bastante favorável à sedimentação, com características hidráulicas e distribuição de velocidades muito mais propícias que aquelas que se estabelecem em decantadores convencionais. A este fato foi atribuída a causa da constatação experimental de que os decantadores de alta taxa apresentam eficiência de remoção superior a que obtem-se em unidades convencionais operando com taxas correspondentes. Isto motivou esses autores a sugerirem que na comparação de desempenho entre decantadores de alta taxa e convencionais fosse considerado um fator adicional que refletisse a melhoria das condições hidráulicas obtidas nas unidades de alta taxa.

Considerando a respeito de sedimentadores de placas paralelas, WILLIS[1978] e ARBOLEDA[1980] interpretaram como condição necessária para que seja válida a equação de Yao, o estabelecimento de regime de fluxo laminar. Segundo Arboleda, esta condição impõe que Re calculado pela Equação 3.17, seja inferior a 250.

$$Re = V_o \cdot h / \nu$$

(3.17)

em que:

V_o = velocidade média de escoamento (m/s);

h = distância entre as placas (m);

ν = viscosidade cinemática do líquido (m^2/s).

De outra forma, ARBOLEDA[1980] mostrou que as concentrações de partículas suspensas normalmente encontradas em águas naturais floculadas, introduzem pequena deformação no perfil de velocidades do líquido e que não chega a constituir interferência significativa para o modelo de Yao.

YAO[1979], reconhecendo a necessidade de se considerar as características de sedimentação das suspensões nos estudos de eficiência dos decantadores, procedeu a um trabalho experimental com objetivo de investigar a possibilidade de, a partir da Equação 3.15, estabelecer um relacionamento entre resultados de ensaios em coluna e o desempenho de sedimentadores tubulares. Yao utilizou nos ensaios apenas água bruta (natural e sintética). A coluna empregada, com diâmetro de aproximadamente 150 mm e altura de 93 cm, era enchida até o nível de 78 cm acima do ponto de amostragem que, por sua vez, ficava 5,5 cm acima do fundo da coluna. Conforme o método de Camp, os dados foram processados em uma curva de análise de sedimentação com a qual, através de integração gráfica, obteve-se a curva de eficiência de remoção prevista em função da velocidade de

sedimentação crítica. Adversamente, os resultados obtidos indicaram maior aproximação do desempenho do sedimentador com a curva de análise de sedimentação que com a previsão de eficiência de remoção. Para esta última, foi constatado haver necessidade de se aplicar um fator de segurança igual a 2, com relação à velocidade crítica de sedimentação, para que os resultados se aproximassem satisfatoriamente do esperado. Não foram levantadas hipóteses para explicar o fato.

Na década de 80 pouco foi publicado na literatura internacional com referência à decantação de alta taxa e a determinação das características de sedimentação de suspensões.

Entre as raras contribuições neste período, destaca-se, quanto a este último assunto, o processo numérico empregado por BERTHOUEX e STEVENS [1982] para se determinar analiticamente os processamentos gráficos do método de CAMP[1946], a partir de equações polinomiais consistentemente ajustadas aos dados experimentais.

4. MODELO TEÓRICO PROPOSTO

A proposição de um novo modelo teórico para o estudo hidráulico da decantação de alta taxa surgiu a partir de uma revisão crítica ao desenvolvimento teórico de Yao quanto ao aspecto de ser o mesmo fisicamente limitado ao plano vertical que divide longitudinalmente ao centro o sedimentador. Numa tentativa de ampliar espacialmente essa análise, definiu-se o sistema de eixos cartesianos x y z da Figura 4.1 para referenciar o modelo teórico, o qual admite qualquer forma de seção transversal para o sedimentador, desde que constante, embora, por simplicidade, tenha-se referido unicamente à forma empregada no trabalho, ou seja, retangular.

Figura 4.1 - Configuração do modelo teórico admitido.

Consideradas as mesmas hipóteses do modelo de Yao, uma equação semelhante à 3.14 pode ser obtida para uma partícula suspensa numa seção longitudinal qualquer do sedimentador:

$$dy/dx = -v_s \cos \theta / [u(y, z) - v_s \sin \theta] \quad (4.1)$$

Integrando a Equação 4.1 no intervalo das condições de contorno da trajetória crítica, obtém-se:

$$v_s (\sin \theta + L \cos \theta) = 1/h \int_0^h u(y, z) dy = U(z) \quad (4.2)$$

em que:

$U(z)$ = velocidade média do fluxo na seção longitudinal z (m/s);

demais termos já definidos previamente.

A Equação 4.2 expressa que, para uma dada configuração física do sedimentador, a velocidade de sedimentação crítica só depende, e de maneira diretamente proporcional, da velocidade média naquela seção vertical, a qual será variável em z se u o for.

Assim, definindo-se $Sc(z) = U(z)/Vo$, parâmetro de mesmo significado que Sc , definido por Yao, porém de conceito ampliado para abranger todas as seções longitudinais do sedimentador, pode-se escrever:

$$\begin{aligned} v_{sc}(z) &= [U(z)/(\sin\theta + L \cos\theta)] \\ &= Vo \cdot Sc(z)/(\sin\theta + L \cos\theta) \end{aligned} \quad (4.3)$$

o que implica dizer que em cada seção longitudinal resultará eficiência de sedimentação diferente $E(z)$, a qual pode ser determinada pela Equação 3.9, reescrita na seguinte forma:

$$E(z) = 1 - 1/v_{sc}(z) \int_0^{v_{sc}(z)} Fr(vs) dv_s \quad (4.4)$$

A eficiência média de remoção de partículas em todo o sedimentador (E_s) será, portanto:

$$E_s = 1/(b \cdot v_o) \int_0^b E(z) \cdot U(z) dz \quad (4.5)$$

substituindo-se as Equações 4.2 e 4.4 na Equação 4.5 e desenvolvendo, obtém-se:

$$E_s = 1 - (\text{sen}\theta + L \cdot \cos\theta) / (b \cdot v_o) \int_0^b \int_0^{v_{sc}(z)} Fr \, dv_s \, dz \quad (4.6)$$

A velocidade de sedimentação crítica média do sistema, $\overline{v_{sc}}$, é:

$$\overline{v_{sc}} = 1/b \int_0^b v_{sc}(z) dz$$

conjugando as Equações 4.2 e a anterior, encontra-se:

$$\overline{v_{sc}} = \frac{1}{(\text{sen}\theta + L \cdot \cos\theta)} \int_0^b \int_0^h \frac{u(y, z) dy dz}{b \cdot h} = \frac{v_o}{(\text{sen}\theta + L \cdot \cos\theta)} \quad (4.7)$$

ou, de outra forma:

$$\overline{Sc} = \frac{1}{b} \int_0^b \frac{U(z) dz}{v_o} = 1 \quad (4.8)$$

Substituindo a Equação 4.7 em 4.6, resulta finalmente:

$$E_s = 1 - (1/\overline{v_{sc}} \cdot b) \int_0^b \int_0^{v_{sc}(z)} Fr \, dv_s \, dz \quad (4.9)$$

Uma análise com base nas Equações 4.4, 4.8 e 4.9, tendo-se em vista a velocidade de sedimentação crítica em diversas seções longitudinais $v_{sc}(z)$ de sedimentadores de grande largura (placas paralelas) e de largura restrita (tubulares), com as demais características mantidas idênticas, mostra que:

- a. supondo que todas as partículas da suspensão tenham a mesma velocidade de sedimentação e que esta seja igual ou inferior a $\overline{v_{sc}}$, resultará remoção completa no sedimentador de placas paralelas (uma vez que $v_{sc}(z) = cte = \overline{v_{sc}}$), enquanto que, no sedimentador tubular (para o qual $v_{sc}(z)$ varia desde zero até $Sc_{máx} \cdot \overline{v_{sc}}$), as partículas contidas na parte central do sedimentador ($v_{sc}(z) > \overline{v_{sc}}$) que alcançarem a seção de entrada na região mais alta desta (região hachurada da Figura 4.1), não serão removidas. Portanto, nesta hipótese, o sedimentador de placas seria o mais eficiente;

- b. por outro lado, ainda supondo que todas as partículas tenham a mesma velocidade de sedimentação porém superior a $\overline{V_{SC}}$, todas aquelas que alcançarem a seção de entrada na parte superior do sedimentador de placas não serão removidas, enquanto que para o sedimentador tubular, nas seções longitudinais próximas às paredes laterais a velocidade de sedimentação crítica será necessariamente inferior à velocidade de sedimentação das partículas, proporcionando, nesta região, remoção completa das partículas. De forma que, nesta segunda hipótese, o sedimentador tubular seria o mais eficiente;
- c. por fim, considerando as condições reais em tratamento de águas, em que há ampla distribuição das velocidades de sedimentação das partículas, este fato propicia a ocorrência simultânea das duas situações hipotetizadas anteriormente, de forma que a eficiência global (média) num tipo de sedimentador pode ser maior, igual ou menor à do outro, dependendo da magnitude com que cada uma destas situações ocorre.

Portanto, a maior ou menor eficiência de uma forma de sedimentador em relação a outra, depende da distribuição das velocidades de sedimentação das partículas e, a princípio, não se pode prognosticar a respeito. Todavia,

distribuições mais amplas de velocidades, como realmente ocorre no tratamento de águas, favorecem a compensação daqueles efeitos contrários e portanto tendem a tornar equivalentes os desempenhos dos sedimentadores de seções largas e estreitas.

Em síntese, o processo de cálculo da eficiência de um decantador, pelo modelo proposto, consiste em se determinar:

- a. a expressão de $u(y,z)$ para a seção do sedimentador em estudo, cuja integral fornecerá (pela Equação 4.2) a expressão ou valor de $U(z)$ e consequentemente de $v_{sc}(z)$;
- b. a eficiência de cada seção, pela Equação 4.4, cuja integração numérica ou analítica resultará a eficiência média do sedimentador (Equação 4.9).

Este modelo é de aplicação genérica. Para o caso específico de distribuição uniforme de velocidades no sedimentador, ou seja $u = \text{constante} = v_0$, tem-se que:

$$U = 1/h \int_0^h v_0 dy = v_0$$

em conformidade com Hazen/Camp e Yao ($Sc = 1$).

Para u variável apenas em y (perfil de velocidades constante em z) fica:

$$U = 1/h \int_0^h u(y) dy = \text{cte} = v_0$$

que também corresponde a $Sc = 1$, de acordo com Yao.

Quando u varia em y e z , sua expressão eventualmente pode ser complexa a ponto de introduzir dificuldades na determinação de v_{sc} , mas que podem ser superadas mediante o emprego de soluções numéricas. Entretanto, muitas vezes não se justifica tal trabalho, desde que simplificações aproximadas possam ser usadas, principalmente quando é o caso de dimensionamento para projeto. O modelo de Yao corresponde a uma simplificação conservadora, pela qual, em vez de determinar-se a v_{sc} de cada seção longitudinal, toma-se a v_{sc} da seção central apenas (v_{sc} máxima), onde ocorre o perfil de velocidades $u(y)$ mais pronunciado e conseqüentemente menos propício à sedimentação. Todavia, nas demais seções, que apresentam v_{sc} menor, a sedimentação é mais favorável que o previsto por aquele modelo. Assim, considerando-se que a distribuição de velocidades de sedimentação das partículas suspensas em águas naturais e floculadas é bastante ampla, presume-se ser uma simplificação bem mais procedente adotar como valor representativo de v_{sc} para o sedimentador seu valor médio, $\overline{v_{sc}}$, que traduz a con-

dição média no sistema e portanto representa com maior fidelidade a eficiência global do sedimentador.

Pela Equação 4.8 observa-se que, na condição média, qualquer forma de sedimentador resulta Sc igual a 1, ou seja, teoricamente, pelo menos a forma do sedimentador muito pouco ou nada influencia sua eficiência em condições usuais de trabalho, diferentemente do que se conclui pela simplificação de Yao ($Sc = 1,3$ para seções circulares e 1,4 para quadradas). Desta forma, se alguma simplificação tem que ser empregada, parece bem mais razoável tomar sempre, para qualquer forma de sedimentador, $Sc=1$ e, portanto, $v_{sc}=\overline{v_{sc}}$.

Em outras palavras, pode-se afirmar que a configuração do campo de velocidades no sedimentador praticamente não afeta a eficiência de remoção de partículas.

Uma inferência, a partir disto, é que a zona de transição de fluxo, na entrada do sedimentador, não deve afetar significativamente o desempenho do decantador, como já previsto por Yao.

5. INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL

O trabalho experimental desenvolvido objetivou avaliar a eficiência na remoção de partículas floculadas, após a coagulação química de águas superficiais com sulfato de alumínio, por sedimentadores de alta taxa com seções retangulares de dimensões variadas pela combinação de diversas larguras com pares conjugados de altura e comprimento. Paralelamente, eram determinadas as características de sedimentação das suspensões empregadas.

Os experimentos foram realizados na Estação de Tratamento de Água de São Carlos (ETASC). Esta estação, de concepção convencional, processa o tratamento da água bruta originada de três mananciais superficiais distintos que suprem quase todo o consumo público de água da cidade. Na entrada do tratamento são juntadas as contribuições dos três mananciais e logo adiante, na região de estrangulamento de um medidor Parshall, são aplicados os produtos químicos, que, à época da realização da pesquisa, eram sulfato de alumínio e cal. A floculação, mecanizada, é promovida em

duas linhas paralelas, cada qual compartimentada em quatro câmaras em série dotadas de equipamentos de agitação de eixo vertical do tipo de paletas. A água floculada é conduzida por um canal que alimenta três decantadores convencionais retangulares isentos de equipamentos removedores de lodo. Após a filtração rápida, por gravidade, são aplicadas, separadamente, soluções de cloro, flúor e cal que completam o tratamento.

Uma instalação piloto foi projetada, construída e instalada na última câmara de floculação da ETASC (a qual encontrava-se com o equipamento de agitação desativado) para possibilitar a avaliação da eficiência de sedimentadores de diversas configurações físicas, submetidos a variadas taxas de trabalho. Também foi empregada uma coluna de sedimentação para determinar-se as características de sedimentação das suspensões testadas, de modo que cada ensaio era constituído pelo teste no sedimentador e pelo respectivo teste de coluna. A remoção de partículas suspensas em todos os testes foi avaliada em termos de redução da turbidez.

O trabalho experimental foi realizado entre março e julho de 1983. Foram testadas 31 combinações diferentes de dimensões físicas de sedimentadores. Foram variadas todas as dimensões envolvidas, mantendo-se entretanto, a forma dos sedimentadores (retangular), o ângulo de inclinação dos dutos em relação à horizontal ($\theta=60^\circ$) e a relação entre o comprimento e a altura do sedimentador ($L=20$). O ângulo

de 60° é, conforme já indicado por CULP et alii [1968][1969] e YAO[1970], de aceitação comprovada como sendo necessário para garantir auto-limpeza satisfatória sem degradar a eficiência de remoção do sedimentador. Quanto ao comprimento relativo L do sedimentador, YAO[1970] mostrou que, ponderando-se os aspectos técnicos e económicos pertinentes, este parâmetro L deve ser adotado próximo a 20, que tornou-se o valor de uso generalizado nas aplicações práticas.

5.1. Instalações e Equipamentos

Durante a investigação experimental foram utilizados os seguintes equipamentos e instalações:

- a. decantador piloto (de alta taxa);
- b. coluna de sedimentação;
- c. turbidímetro.

O decantador piloto constituía a unidade principal das instalações. Tratava-se de uma caixa completamente vedada, sem tampa e com apenas uma abertura retangular na aresta de fundo pela qual eram encaixados os sucessivos sedimentadores a serem testados, conforme indica o esquema da Figura 5.1.

Figura 5.1 - Arranjo físico do decantador piloto.

O fluxo nos sedimentadores era induzido por um conjunto moto-bomba cuja tubulação de sucção fora instalada na caixa do decantador.

Esta caixa foi construída pela fixação de chapas lisas de cimento amianto em uma estrutura metálica (Figura 5.2). A caixa era subdividida, verticalmente, em duas câmaras por uma placa perfurada (cortina) com a função de ajudar a distribuir homogeneamente o fluxo em toda a área útil dos sedimentadores. A primeira destas câmaras, no sentido do escoamento, destinava-se à coleta de amostras e por isto foi denominada de câmara de amostragem. A segunda, referida como câmara de sucção, abrigava, ao longo de sua ex-

tensão, uma tubulação com orifícios a cada dez centímetros e que ao centro conectava-se à tubulação de sucção do conjunto moto-bomba. Esta tubulação perfurada destinava-se a auxiliar a distribuição do fluxo ao longo extensão do decantador.

Figura 5.2 - Perspectiva da estrutura metálica do decantador.

O dispositivo de sedimentação propriamente dito era constituído por duas placas planas, também de cimento amianto e de mesmas dimensões, paralelamente distanciadas pela colagem de tiras longitudinais nos extremos destas e

de outras diversas tiras idênticas dispostas internamente, em número variável mas espaçadas por igual, de modo que obtinha-se um conjunto de dutos retangulares, paralelos e idênticos, com as dimensões desejadas e dispostos lado a lado. Estes dutos foram denominados sedimentadores.

Os diversos conjuntos ou módulos de sedimentadores eram instalados, cada qual por sua vez, sobre a plataforma de apoio da estrutura metálica suporte e encaixados na abertura apropriada da câmara de amostragem.

Figura 5.3 - Aspecto da montagem de um módulo de sedimentadores.

As dimensões dos sedimentadores foram designadas por l o comprimento, h a altura e b a largura. Todas as dimensões foram variadas, mas a relação l/h mantida constante

e igual a 20. Desta maneira, as configurações físicas variavam pela combinação de pares de valores l, h com larguras b distintas. Foram testadas 31 configurações físicas, diferentes obtidas pela combinação parcial de quatro pares de dimensões conjugadas l, h com nove valores de b , conforme a listagem do Quadro 5.1.

Sedimentador Nº	Dimensões conjugadas $l \times h$ (cm)	Largura b (cm)
1	80 x 4	5,6
2	"	11,2
3	"	22,5
4	"	44,5
5	"	60
6	"	90
7	"	100
8	"	140
9	"	180
10	120 x 6	11,2
11	"	22,5
12	"	45
13	"	60
14	"	90
15	"	100
16	"	140
17	"	180
18	160 x 8	11,2
19	"	22,5
20	"	45
21	"	60
22	"	90
23	"	100
24	"	140
25	"	180
26	200 x 10	11,2
27	"	22,5
28	"	45
29	"	60
30	"	90
31	"	180

Quadro 5.1 - Dimensões físicas dos sedimentadores testados.

O decantador piloto e o conjunto moto-bomba de indução do fluxo foram instaladas na última câmara de floculação da ETASC, apoiados nos passadiços. A cada substituição dos sedimentadores, o decantador era retirado da câmara de floculação por meio de duas talhas manuais suspensas por um cavalete adequadamente montado (Figuras 5.4 e 5.5).

Figura 5.4 - Esquema geral da ETASC e localização das instalações experimentais.

Figura 5.5 - Vista geral do decantador piloto e instalações periféricas.

A água floculada penetrava pela abertura inferior dos sedimentadores e escoava ao longo destes até atingir a câmara de amostragem e, em seguida, a câmara de sucção, on-

de adentrava a tubulação de sucção do conjunto moto-bomba que recalrava a água já decantada de volta para a ETA. Um rotâmetro com capacidade para até 3.000 l/h, instalado na tubulação de recalque, permitia a leitura da vazão que era ajustada ao valor desejado manobrando-se um registro de gaveta colocado pouco mais a jusante.

Figura 5.6 - Aspecto dos amostradores de água floculada.

As amostras de água floculada eram coletadas pelo sifonamento através de duas mangueiras plásticas transparentes, de pequeno diâmetro, mergulhadas próximas ao decantador piloto. Estas mangueiras permaneciam na posição vertical e convenientemente espaçadas por meio de pesos pensos nas suas extremidades, as quais eram mantidas próximas à beira da plataforma de apoio dos sedimentadores. Por meio de quatro outras mangueiras de mesmas características, eram sifonadas as amostras de água decantada. As pontas destas mangueiras eram fixadas próximas ao eixo principal da abertura inferior da câmara de amostragem que recebia os sedimentadores (Figura 5.6).

Um termômetro que ficava mergulhado na câmara de amostragem permitia a leitura da temperatura da água.

A coluna de sedimentação empregada nos experimentos foi construída com altura útil próxima da que foi utilizada por YAO[1975][1979]. Basicamente era constituída por uma tubulação em acrílico transparente, com diâmetro interno de 100 mm e altura total de 125 cm, aberta na extremidade superior e vedada no fundo por um flange cego removível, ajustado ao flange da tubulação e controlado por tirantes externos à coluna. Estes tirantes eram tensionados por travas instaladas contra o flange da extremidade superior da tubulação da coluna. O mesmo flange ainda recebia uma alça metálica que facilitava a suspensão da coluna durante a operação de enchimento da mesma. As dimensões principais da

coluna estão indicadas na Figura 5.7.

Figura 5.7 - Esquema e dimensões principais da coluna de sedimentação utilizada.

Além da tomada de amostragem inferior (ponto 2), com profundidade pouco superior à utilizada por Yao (78 cm), foi instalada uma outra tomada (ponto 1) a cerca de 31,5 cm abaixo do nível normal de enchimento da coluna. O objetivo desta segunda profundidade de amostragem foi prover meios de se avaliar a ocorrência de floculação na suspensão e os seus efeitos sobre as características de sedimentação das partículas. Dois pequenos tubos metálicos, fixados à parede da coluna em cada ponto de amostragem, permitiam a obtenção de porções líquidas próximas ao eixo da

coluna. A extremidade externa de cada um destes tubos recebia uma pequena mangueira plástica fina vedada por um grampo de pressão, possibilitando o controle da operação de amostragem.

Foi deixada a profundidade livre de 8,0 cm entre o ponto de amostragem inferior e o fundo da coluna. Este valor foi adotado superior ao utilizado por Yao (5,5 cm) por ensejar mais segurança contra o arrastamento, pelas amostras, de partículas já depositadas no fundo da coluna, e, de outra forma, não influenciar a determinação das características de sedimentação da suspensão.

A coluna foi idealizada para que, ao final da operação de enchimento da mesma, a água atingisse o nível de aproximadamente 98 cm acima do fundo. Nas proximidades deste nível foi fixada verticalmente, na face externa da coluna, uma fita gravada com escala milimétrica para permitir a leitura da evolução do nível de água remanescente na coluna durante os testes. Este nível baixava gradativamente pela retirada periódica de amostras.

No lado interno da parede da coluna foi fixado um termômetro com a face de leitura voltada contra a parede de acrílico transparente. Isto permitia fazer a leitura da evolução da temperatura da água durante o teste sem produzir perturbações no líquido.

Um pedestal metálico foi construído para manter a coluna de sedimentação na posição vertical durante a reali-

zação dos testes.

Ainda compunha as instalações da coluna o coletor de amostras ilustrado na Figura 5.8. Este dispositivo era utilizado para amostragem da água floculada no local onde, a seguir, era enchida a coluna.

Figura 5.8 - Desenho esquemático do coletor de amostras.

Finalmente, complementava o conjunto de instalações e equipamentos de pesquisa, um turbidímetro nefelométrico modelo 2100-A, da HACH CHEMICAL CO., EUA, instalado no laboratório da ETASC.

5.2. Metodologia

Após ter sido montado todo o conjunto das instalações na ETASC, conforme já descrito anteriormente, realizou-se uma série de testes de ajustes e 9 ensaios preliminares com o objetivo de:

- a. verificar a adequabilidade de cada instalação para desempenhar a função a que se destinava, procedendo-se aos ajustes necessários;
- b. avaliar as condições de trabalho e de operação a que seriam submetidas as instalações;
- c. verificar o funcionamento e avaliar os equipamentos;
- d. estabelecer um *modus operandi* racional e compatível com os requisitos do trabalho.

Os testes procedidos evidenciaram a necessidade de apenas alguns pequenos ajustes físicos nas instalações, que foram providenciados sem dificuldades.

Ainda nesta fase da pesquisa foi levantada, em dias e horários distintos, a distribuição tridimensional da turbidez na câmara que recebeu as instalações. Os resultados indicaram que, exceto muito próximo à superfície da água, a turbidez distribuía-se de maneira aproximadamente uniforme em todo o volume atingido pelas instalações (até cerca de 2,0m de profundidade). A Figura 5.9 apresenta os resultados obtidos.

Figura 5.9 - Distribuição espacial da turbidez na câmara que recebeu as instalações.

Durante os testes de ajustes procurou-se identificar os pontos mais adequados para amostragem de água floculada e decantada. Confirmou-se que as amostras de água floculada poderiam ser tomadas em qualquer local próximo à seção de entrada do sedimentador em estudo sem introduzir tendências ou variações elevadas nos resultados da turbidez. De outra forma, os testes mostraram que os terminais de amostragem de água decantada deveriam ser localizados próximos à abertura de encaixe dos sedimentadores para evitar que as amostras fossem submetidas ao efeito de mistura que se manifestava no volume da câmara de amostragem. Observou-se também que esses amostradores não poderiam ficar muito próximos do fundo do decantador para que não houvesse succionamento de partículas já depositadas.

Também o controle da vazão de amostragem revelou merecer cuidadosa atenção. De início constatou-se que o método de retirada de amostras mais adequado, tanto para água floculada quanto decantada, era o sifonamento com mangueiras plásticas, transparentes e finas, por introduzir menor perturbação no líquido. Observou-se ser de fundamental importância a seleção adequada da combinação vazão de amostragem x diâmetro da mangueira. Quanto à água floculada, como, evidentemente, havia enorme disponibilidade no seu suprimento, foi necessário apenas assegurar velocidade de escoamento na mangueira suficientemente alta para promover arrastamento eficiente das partículas eventualmente deposi-

tadas. Para a água decantada a situação apresentou-se um pouco mais complexa, já que havia limitação quanto à vazão de amostragem com relação a dois aspectos:

- a. não induzir deformações nocivas na distribuição do fluxo no sedimentador;
- b. não arrastar partículas depositadas no fundo do sedimentador, próximo aos pontos de amostragem.

Por outro lado, a velocidade de escoamento na mangueira de amostragem deveria ser suficientemente alta para desfavorecer a sedimentação adicional e prover boa capacidade de arrasto das partículas eventualmente depositadas na mangueira. Foram necessários vários testes para ajustar o sistema de coleta de água decantada de maneira que fossem atendidas aquelas condições, o que foi conseguido mediante a utilização de mangueiras de pequeno diâmetro, com seus terminais convenientemente localizados.

O sucesso nos ajustes dos amostradores pôde ser evidenciado pela lenta evolução da coloração da mangueira provocada pela deposição de partículas na face interna da parede. Também constatou-se não haver sinais de arrasto das partículas depositadas no fundo do decantador, nas proximidades dos terminais de amostragem.

Quanto à distribuição do fluxo ao largo do sedimentador, também houve pelo menos duas indicações seguras de se ter obtido bons resultados: o comportamento uniforme na região de arrasto de material em torno dos vários orifícios ao longo da tubulação de sucção e a significativa uniformidade da turbidez nos pontos de amostragem em toda a largura do sedimentador.

Observou-se, ainda, que a vazão de amostragem deixava de influenciar os resultados da turbidez das amostras de água decantada a partir de valores próximos aos previstos pela Equação 3.15 de Yao para a velocidade de sedimentação crítica do sedimentador em teste.

Ainda nesta fase de testes, foi verificada a exatidão do rotâmetro por processo volumétrico. Constatou-se que o aparelho não era suficientemente calibrado nos extremos da escala e portanto as vazões correspondentes deveriam ser determinadas volumetricamente.

Por fim, após concluídos os ajustes nas instalações, procedeu-se a uma série de 9 carreiras de ensaios preliminares que serviram para corrigir problemas físicos surgidos nos amostradores, estabelecer a rotina operacional dos experimentos e conferir treino ao pesquisador com relação ao manejo das instalações e aos procedimentos experimentais.

A rotina operacional de ensaio envolvia as seguintes atividades:

TESTE NO SEDIMENTADOR

- . medida da turbidez de água floculada, nos dois amostradores;
- . medida da turbidez de água decantada, no mínimo em dois dos quatro amostradores;
- . leitura da temperatura da água;
- . ajuste da vazão, quando necessário.

TESTE NA COLUNA

- . medida da turbidez da água, nos dois pontos de amostragem;
- . leitura da temperatura da água;
- . leitura do nível de água na coluna.

Para a experimentação de um determinado sedimentador, a estrutura do decantador piloto era suspensa acima do nível de água, retirava-se o sedimentador já testado e instalava-se o seguinte, encaixando-o na abertura da câmara de amostragem e procedendo a cuidadosa vedação do remanescente desta abertura.

A seguir, o conjunto era mergulhado até apoiar completamente os suportes laterais no passadiço da câmara de floculação e, então, conectava-se a tubulação de sucção à bomba, finalizando as montagens.

Figura 5.10 - Aspecto da operação de substituição do sedimentador.

O início do teste dava-se com o acionamento do conjunto moto-bomba e o ajuste da vazão ao valor que determinasse a velocidade média de escoamento no sedimentador (V_o) e, conseqüentemente, a velocidade de sedimentação crí-

tica vsc fixadas para aquele teste. Após um certo período de funcionamento, geralmente próximo de 1 hora, que se destinava a permitir o estabelecimento do steady-state, era iniciada a rotina operacional do teste com intervalos de coleta de amostras entre 10 a 20 minutos, tempo necessário para o desempenho das demais atividades do trabalho. Quando a turbidez de água decantada passava a apresentar valores sensivelmente constantes por dois ou mais ciclos de leituras, o sistema era considerado estabilizado. As amostras de água decantada eram tomadas em apenas 2 ou 3 dos 4 amostradores disponíveis para se evitar número exagerado de leituras que dificultariam o trabalho sem contribuir significativamente para a qualidade dos resultados, dada a uniformidade, já constatada, da turbidez na largura do decantador.

O passo seguinte do ensaio era determinar as características de sedimentação da água floculada, em teste de coluna. Para isto, de início, a turbidez da água floculada era determinada pela média das leituras em três amostras coletadas com o dispositivo da Figura 5.8, em pontos próximos da entrada do sedimentador, às profundidades de 0.2, 0.5 e 1.0m. Este valor médio era considerado como sendo a turbidez inicial da suspensão a ser testada, admitida como inicialmente homogênea em toda a coluna.

Figura 5.11 - Vista da operação de enchimento da coluna.

A seguir mergulhava-se cuidadosamente a coluna de sedimentação, com o flange de fundo deslocado, no local onde haviam sido coletadas as três amostras de água floculada.

Uma vez atingida a altura normal de enchimento da coluna, o flange de fundo era travado e retirava-se a coluna com cuidado, mantendo-a sempre na posição vertical e evitando-se movimentações bruscas. Em seguida a coluna era fixada verticalmente no pedestal, protegida do sol e ventos, finalizando assim a operação de instalação da coluna, que consumia ao todo cerca de 30 segundos para ser efetuada.

Considerava-se, então, iniciado o teste de coluna e eram realizadas as primeiras leituras de rotina. Paralelamente ao início deste teste era verificada se perdurava a estabilidade da sedimentação no decantador piloto, que continuava operando normalmente, atentando para que já houvesse decorrido um tempo desde a instalação da coluna que fosse superior ao tempo médio de retenção hidráulica no sedimentador. A turbidez era lida para a água floculada e decantada. Eventualmente, caso fosse observada alteração significativa na turbidez da água decantada, desprezava-se o teste de coluna e aguardava-se nova estabilização no sedimentador. Caso a estabilidade permanecesse, o ensaio no sedimentador era dado por encerrado e a vazão reajustada para um novo valor, iniciando o próximo ensaio. Enquanto isto, continuava-se o teste de coluna repetindo-se a rotina operacional a cada 20 minutos até completar 2 horas a partir do início do teste, quando o mesmo era encerrado. Logo no começo da fase experimental constatou-se a conveniência de se acrescentar um ciclo de medições aos 10 minutos após iniciado o teste de coluna com objetivo de proporcionar melhor descrição da curva de sedimentação da suspensão.

Atenção especial foi dispensada às medições de turbidez. Por se tratarem de suspensões de flocos, as amostras eram agitadas vigorosamente, deixadas em repouso por algum tempo para que as bolhas de ar incorporadas se desprendessem e finalmente eram efetuadas as leituras. Sempre

que possível era utilizada a escala de 1 a 10 UT, que geralmente atendia às medições tanto para água floculada quanto decantada. A cada série de medições o turbidímetro era calibrado com os padrões originais do aparelho.

Os 31 sedimentadores foram testados para $v_0=100$, 200, 300 e 500 m/d, sendo que os 12 primeiros ainda foram submetidos a $v_0=150$ e 400 m/d, totalizando 148 ensaios. Destes, 10 foram duplicados para que pudesse ser avaliada a precisão dos resultados.

A sequência de valores de v_0 testados quase sempre foi estabelecida de maneira aleatória, objetivando reduzir a possibilidade de fatores não controlados introduzirem tendências nos resultados.

Até o teste do 12º sedimentador o sifonamento nos amostradores de água decantada só era acionado por ocasião da amostragem, permitindo-se a água escoar por algum tempo antes de se coletar a amostra. Posteriormente, julgou-se conveniente permitir sifonamento contínuo para reduzir as chances de ocorrência de perturbações transientes na operação de amostragem.

Há de se observar que a defasagem na correspondência entre amostras de água decantada e floculada, ocasionada pelo tempo de retenção no sedimentador, teve sua influência minimizada pela periodicidade curta com que eram efetuadas as leituras e pela duração longa dos testes.

Também registra-se que, embora a coluna de sedimentação tenha sido protegida da ação direta do sol durante a realização dos testes, nenhum dispositivo para manutenção da temperatura foi empregado. Entretanto, como será visto adiante, os resultados foram corrigidos por um fator que traduz o efeito parcial da temperatura sobre a sedimentação provocado pela alteração da viscosidade.

Quanto a vibrações, mesmo tendo sido montada uma cabine de abrigo da coluna para proteção contra o vento, observou-se no ensaio de número 64 uma leve perturbação na superfície líquida induzida por vibração na coluna durante forte vento. Entretanto tratou-se de fato isolado e que, como verificou-se posteriormente, aparentemente não chegou a comprometer os resultados daquele ensaio.

5.3 Resultados

Os sedimentadores testados foram identificados numericamente (Quadro 5.1), de acordo com suas dimensões físicas. Para cada teste no sedimentador, correspondente a uma taxa de trabalho diferente, era anotado o seguinte conjunto de dados:

- data de realização do ensaio;
- número do ensaio e do sedimentador;
- velocidade média de escoamento no sedimentador
(v_0);

- temperatura da água;
- turbidez da água floculada e decantada para cada amostrador, determinadas periodicamente com intervalos de 10 a 20 minutos, e respectivos horários de coleta.

No respectivo teste de coluna eram registrados o horário, a temperatura da água e a turbidez da amostra, no início do teste, e os seguintes valores para cada leitura periódica (intervalos de 10 minutos para as duas primeiras e de 20 para as demais):

- tempo decorrido desde o início do teste;
- temperatura da água;
- nível da água;
- turbidez em cada um dos dois pontos de amostragem.

Eventualmente também eram registrados valores da turbidez do efluente de um dos decantadores da ETASC, para fim de comparação de desempenho com a instalação piloto.

Os resultados dos 158 ensaios realizados estão apresentados em volume anexo a este trabalho. Os 9 ensaios preliminares não foram considerados na discussão.

A partir dos dados referentes ao teste no sedimentador, foram determinados os seguintes parâmetros:

- velocidade de escoamento corrigida para a tem-

peratura de 20°C (V_o'), conforme exposto adiante;

- tempo médio de retenção hidráulica ($t_d=1/V_o$);
- número de Reynolds ($Re = v_o.Rh/\nu$);
- turbidez média da água floculada (afluente) e decantada (efluente) para cada leitura periódica;
- turbidez média geral afluente (T_o) e efluente (T_f), após a estabilização do sistema, e respectivos desvios padrões;
- eficiência do sedimentador na remoção de turbidez ($Es=1-T_f/T_o$).

No correspondente teste em coluna foram determinados, para cada leitura nos pontos de amostragem 1 e 2, os seguintes valores:

- profundidade em relação ao nível de água (h_1 e h_2);
- velocidade máxima de sedimentação corrigida para 20°C (vs_1 e vs_2);
- fração remanescente de turbidez ($Fr=T/T_o$).

As correções quanto à temperatura da água, aplicadas à velocidade de sedimentação (tanto na coluna quanto no sedimentador), visaram isentar os resultados dos efeitos sobre a sedimentação provocados pela variação da viscosida-

de com a temperatura. Para determinar o fator de correção, recorreu-se à expressão de Stokes para a velocidade de sedimentação (Equação 3.6), a qual é referida na literatura técnica como a mais adequada para o estudo de suspensões de água floculada, tendo-se em vista a ordem de grandeza das partículas formadas. A Equação 3.6 afirma, com relação aos termos variáveis com a temperatura, que:

$$v_s \propto (\rho_s - \rho) / \mu \quad (5.1)$$

onde:

v_s = velocidade de sedimentação da partícula;

ρ_s = massa específica da partícula;

ρ = massa específica do líquido;

μ = viscosidade do líquido.

A temperatura da água durante os experimentos variou de 17,7 a 26,5°C. Nesta faixa, a massa específica da água varia cerca de apenas 0,2%, valor considerado desprezível. A diferença entre a massa específica do líquido e da partícula provavelmente deve variar abaixo desta ordem de grandeza, dada a elevada participação da água na constituição dos flocos, segundo CAMP[1946]. Desta forma, a variação da velocidade de sedimentação com a temperatura pode ser expressa simplesmente por $v_s \propto 1/\mu$.

Tendo sido escolhida a temperatura de 20°C como referência para todo o trabalho, as velocidades de sedimentação foram corrigidas pelo fator $\mu(^{\circ}\text{C})/\mu(20^{\circ}\text{C})$ onde $^{\circ}\text{C}$ é a temperatura em graus centígrados da amostra no instante da coleta. Segundo Poiseuille, citado por MCGAUHEY[1956], a viscosidade dinâmica varia com a temperatura na seguinte forma:

$$\mu(^{\circ}\text{C}) = \frac{0.0178}{1 + 0.03377.^{\circ}\text{C} + 0.00022.^{\circ}\text{C}^2} \quad (5.2)$$

portanto o fator de correção (ft) para 20°C fica sendo:

$$ft = \frac{\mu(^{\circ}\text{C})}{\mu(20^{\circ}\text{C})} = \frac{1.7624}{1 + 0.03377.^{\circ}\text{C} + 0.00022.^{\circ}\text{C}^2} \quad (5.3)$$

Os resultados de cada teste de coluna ainda foram submetidos ao tratamento matemático proposto por CAMP[1946] para se determinar as características de sedimentação das suspensões. Os processamentos efetuados são descritos a seguir e apresentados no VOLUME ANEXO a este trabalho (Resultados Experimentais e Processamentos).

Para cada conjunto de valores $v_s \times Fr$ (velocidade de sedimentação $\times$ fração remanescente) dos pontos de amostragem 1 e 2, foi determinada a função potencial $Fr = A.v_s^B$ de melhor ajuste aos dados, medido pelo coeficiente de correlação. Para a seleção da função mais apropriada ao caso, foram testados os sete modelos de regressão caracterizados

no Quadro 5.2, dentre os quais o geométrico revelou-se particularmente mais adequado.

A curva $Fr = A.v_s^B$ de melhor ajuste em cada caso foi integrada analiticamente para se determinar a eficiência de remoção esperada pelo modelo proposto e pelas simplificações de Yao e de $Sc = 1$, tendo sido obtidas as equações do Quadro 5.3, lembrando-se que $v_{sc}(z) = \sqrt{Sc}.Sc(z)$.

Modelo de Regressão	Expressão Geral
Linear	$Fr = A + B.v_s$
Quadrático	$Fr = A + B.v_s + C.v_s^2$
Cúbico	$Fr = A + B.v_s + C.v_s^2 + D.v_s^3$
Geométrico	$Fr = A.v_s^B$
Exponencial	$Fr = A + e^{B.v_s}$
Logarítmico	$Fr = A + B.\log v_s$
Hiperbólico	$Fr = 1/(A + B.v_s)$

Quadro 5.2 - Modelos de regressão testados para a análise de sedimentação.

Modelo teórico	Eq. geral de E	Eq. especif. de E p/ o caso
Proposto	4.9	$E = 1 - \frac{A \cdot \overline{vsc}^2}{E+1} \cdot \frac{1}{b} \int_0^b Sc(z)^{E+1} dz \quad (5.4)$
Simplificação de Yao ($\bar{S} = \bar{Sc}_{\max}$)	4.4	$E = 1 - \frac{A \cdot \overline{vsc}^2(z=b/2)}{E+1} \quad (5.5)$
Simplificação proposta ($\bar{S} = \bar{Sc} = 1$)	4.4	$E = 1 - \frac{A \cdot \overline{vsc}^2}{E+1} \quad (5.6)$

Quadro 5.3 - Equações da eficiência prevista para o sedimentador pelos três modelos teóricos estudados.

A velocidade de sedimentação crítica foi obtida pela Equação 4.3, incorporando-se a correção para 20°C (V_0'):

$$vsc(z) = \frac{V_0' \cdot Sc(z)}{\sin \theta + L \cdot \cos \theta}$$

que, para o caso ($\theta = 60^\circ$, $L = 20$), resultou:

$$vsc(z) = \frac{V_0' \cdot Sc(z)}{10,867}$$

Para se calcular o valor de vsc de uma seção longitudinal qualquer, determinou-se primeiramente a expressão genérica de $u(y,z)$ para sedimentadores retangulares, a seguir.

$$\frac{U}{v_0} = \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{z^2}{b^2} - \frac{z}{b} \right) - \frac{2}{\pi^3} \sum_{m=1}^{\infty} \left[\frac{A \cdot C}{m^3} \left(D - \frac{B \cdot F}{E} \right) \right]}{\frac{-1}{12} + \frac{4 \cdot n}{\pi^5} \sum_{m=1}^{\infty} \left[\frac{A^2 B}{m^5 E} \right]} \quad (5.7)$$

em que:

$$A = \cos(m\pi) - 1$$

$$B = \cosh(m\pi/n) - 1$$

$$C = \sin(m\pi z/n)$$

$$D = \cosh(m\pi y/b)$$

$$E = \sinh(m\pi/n)$$

$$F = \sinh(m\pi y/b)$$

$$n = b/h.$$

Substituindo a Equação 5.7 na Equação 4.2 e integrando na seguinte forma:

$$\frac{U(z)}{v_0} = \frac{1}{h} \int_0^h \frac{u(y, z)}{v_0} dy$$

obteve-se a expressão genérica de $U/v_0 = Sc$ para sedimentadores retangulares:

$$Sc(z) = \frac{U(z)}{v_0} = \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{z^2}{b^2} - \frac{z}{b} \right) - \frac{4n}{\pi^4} \sum_{m=1}^{\infty} \left[\frac{ACB}{m^4 E} \right]}{\frac{-1}{12} + \frac{4n}{\pi^5} \sum_{m=1}^{\infty} \left[\frac{A^2 B}{m^5 E} \right]} \quad (5.8)$$

(todos os termos já definidos).

Não se conseguiu determinar analiticamente a convergência da Equação 5.2, mas concluiu-se, por processamento numérico, que há rápida convergência. Procedeu-se então à determinação numérica da soma dos m primeiros termos da série resultante para as seções longitudinais correspondentes a frações múltiplas de $1/20$ da largura de sedimentadores retangulares, como ilustram o Quadro 5.4 e a Figura 5.1. O valor de m foi limitado pela capacidade do micro-computador utilizado.

N	Z=N/20	Z=N/10	Z=3N/20	Z=N/5	Z=N/4	Z=3N/10	Z=7N/20	Z=2N/5	Z=9N/20	Z=N/2
0.5	0.298	0.557	0.781	0.970	1.128	1.256	1.354	1.423	1.464	1.478
1	0.323	0.590	0.810	0.990	1.134	1.248	1.248	1.392	1.427	1.439
2	0.399	0.685	0.890	1.039	1.146	1.222	1.274	1.308	1.327	1.333
3	0.482	0.778	0.961	1.075	1.146	1.190	1.190	1.232	1.240	1.243
5	0.627	0.910	1.036	1.096	1.121	1.134	1.134	1.142	1.142	1.143
7	0.734	0.978	1.056	1.087	1.092	1.098	1.098	1.099	1.097	1.099
9	0.817	1.012	1.060	1.071	1.074	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
11	0.874	1.027	1.054	1.059	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
13	0.916	1.033	1.048	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
15	0.946	1.034	1.043	1.043	1.043	1.044	1.043	1.044	1.044	1.044
17	0.967	1.033	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
19	0.982	1.031	1.033	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
21	0.993	1.029	1.031	1.031	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
23	0.999	1.026	1.027	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.029	1.029
25	1.000	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
27	1.010	1.024	1.024	1.023	1.024	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
29	1.016	1.025	1.024	1.023	1.021	1.020	1.020	1.019	1.019	1.019
31	1.013	1.021	1.021	1.021	1.020	1.021	1.021	1.020	1.020	1.020
33	1.020	1.024	1.021	1.020	1.018	1.016	1.016	1.015	1.014	1.014
35	1.029	1.029	1.024	1.020	1.016	1.013	1.010	1.008	1.007	1.007
37	1.000	1.008	1.018	1.020	1.019	1.022	1.024	1.025	1.026	1.027
39	1.009	1.013	1.014	1.015	1.016	1.017	1.018	1.018	1.019	1.020
41	1.016	1.016	1.016	1.015	1.014	1.014	1.014	1.013	1.014	1.014
43	0.992	0.999	1.005	1.015	1.017	1.021	1.025	1.027	1.030	1.029
45	1.026	1.023	1.020	1.011	1.013	1.010	1.007	1.006	1.005	1.004

Quadro 5.4 - Valores de Sc em função da relação $n=b/h$ de sedimentadores retangulares, para seções longitudinais correspondentes a frações de $b/20$.

Observou-se que, para a seção central ($z=b/2$) de sedimentadores quadrados ($n=1$), o Sc encontrado foi cerca de 5% superior a $11/8$, valor este publicado por YAO[1970]. Não se conseguiu identificar o motivo da divergência.

Figura 5.12 - Gráfico da evolução de $Sc \times n$ para diversas seções longitudinais de sedimentadores retangulares.

Com os valores de $Sc(z)$ calculados, puderam ser determinadas as eficiências esperadas, em cada ensaio, pelo modelo teórico proposto, pela simplificação de Yao ($Sc = Sc_{\text{máx}}$) e pela simplificação proposta ($Sc = \overline{Sc} = 1$), conforme as equações do Quadro 5.3.

Observa-se que a diferença entre o modelo teórico proposto (Equação 5.4) e a simplificação proposta de $Sc = \overline{Sc} = 1$ (Equação 5.6) se restringe ao termo:

$$\frac{1}{b} \int_0^b Sc(z)^{B+1} dz$$

Como o valor de B foi pequeno para todos os ensaios (próximo de 0,1), resultou:

$$\frac{1}{b} \int_0^b Sc(z)^{B+1} dz \approx \frac{1}{b} \int_0^b Sc(z) dz = \overline{Sc} = 1$$

ou seja, para as suspensões testadas, o modelo teórico proposto coincidiu com a simplificação de $Sc = \overline{Sc} = 1$.

Finalmente, determinou-se o parâmetro eficiência relativa, Es/E , de forma que todos os resultados dos testes nos sedimentadores fossem expressos relativamente aos resultados dos respectivos testes de coluna, ponderando, portanto, as características de sedimentação das suspensões utilizadas. Desta maneira, foram determinadas a eficiência

relativa para os pontos de amostragem 1 (E_s/E_1) e 2 (E_s/E_2) com $Sc = 1$ (modelo proposto e simplificação equivalente, de $Sc = \overline{Sc}$) e com $Sc = Sc$ máximo (simplificação de Yao), que compõem respectivamente a 1ª e 2ª linhas de cada ensaio, no Quadro 5.5.

Evidentemente, valores da eficiência relativa mais próximos de 1 indicam maior adequação da metodologia e do modelo teórico em descrever o fenômeno, uma vez que este parâmetro representa a relação eficiência observada/eficiência prevista.

Todos os dados importantes dos ensaios foram listados no Quadro Resumo 5.5, apresentado nas folhas seguintes.

Com estes resultados elaborou-se uma série de gráficos relacionando a eficiência relativa, determinada pelas diferentes maneiras citadas, com as principais variáveis envolvidas no fenômeno da sedimentação de alta taxa.

Estes gráficos estão apresentados no final deste Capítulo, após o Quadro 5.5.

QUADRO 5.5 (1/8) RESUMO GERAL DOS RESULTADOS

ENSAIO	SEDIM.	DIMENSOES	Vo	td	Re	To	Tf	Es	Sc	vsc	C O L U N A	Es/E1	Es/E2
Nº	Nº	h(cm)	b(cm)	(m/d)	(min)	(UT)	(UT)	%		(m/d)	E1%	E2%	

ENSAIOS PRELIMINARES

1	9	4	180	500	2.3	453	7.37	3.15	57.3	1.00	43.7	54.8	54.2	1.04	1.06
										1.00	43.7	54.8	54.2	1.04	1.06
2	9	4	180	400	2.9	362	6.53	2.23	65.8	1.00	35.1	57.8	65.0	1.14	1.01
										1.00	35.1	57.8	65.0	1.14	1.01
3	9	4	180	300	3.8	272	6.80	2.80	58.8	1.00	26.6	57.7	59.3	1.02	0.99
										1.00	26.6	57.7	59.3	1.02	0.99
4	9	4	180	200	5.8	181	6.85	2.43	64.5	1.00	17.5	67.0	72.0	0.96	0.90
										1.00	17.5	67.0	72.0	0.96	0.90
5	9	4	180	150	7.7	136	7.33	1.59	78.3	1.00	12.9	67.1	72.3	1.17	1.08
										1.00	12.9	67.1	72.3	1.17	1.08
6	9	4	180	100	11.5	91	6.66	2.25	66.2	1.00	8.7	57.7	68.0	1.15	0.97
										1.00	8.7	57.7	68.0	1.15	0.97
7	8	4	140	500	2.3	450	6.25	3.03	51.5	1.00	43.9	39.6	49.7	1.30	1.04
										1.01	44.3	39.5	49.5	1.31	1.04
8	8	4	140	400	2.9	360	6.73	2.76	59.0	1.00	35.1	47.9	56.2	1.23	1.05
										1.01	35.4	47.8	56.1	1.23	1.05
9	8	4	140	300	3.8	270	6.58	2.48	62.3	1.00	26.3	47.2	55.5	1.32	1.12
										1.01	26.6	47.1	55.4	1.32	1.12

FASE EXPERIMENTAL

10	8	4	140	200	5.8	180	6.92	2.22	67.9	1.00	17.8	64.8	70.1	1.05	0.97
										1.01	17.9	64.7	70.1	1.05	0.97
11	8	4	140	150	7.7	135	6.67	2.20	67.0	1.00	13.2	66.5	69.8	1.01	0.96
										1.01	13.3	66.5	69.8	1.01	0.96
12	8	4	140	100	11.5	90	7.68	2.05	73.3	1.00	8.9	70.6	76.2	1.04	0.96
										1.01	9.0	70.5	76.1	1.04	0.96
13	7	4	100	500	2.3	445	8.36	3.00	64.1	1.00	44.9	61.6	68.0	1.04	0.94
										1.02	45.8	61.5	67.9	1.04	0.94
14	7	4	100	400	2.9	356	10.50	3.78	64.0	1.00	35.3	59.6	59.0	1.07	1.08
										1.02	36.0	59.5	58.9	1.08	1.09
15	7	4	100	300	3.8	267	11.38	3.47	69.5	1.00	26.4	64.5	66.3	1.08	1.05
										1.02	27.0	64.5	66.2	1.08	1.05
16	7	4	100	200	5.8	178	10.03	3.27	67.4	1.00	17.6	63.5	70.2	1.06	0.96
										1.02	18.0	63.3	70.1	1.06	0.96
17	7	4	100	150	7.7	134	6.38	2.20	65.5	1.00	13.5	68.9	73.4	0.95	0.89
										1.02	13.7	68.8	73.3	0.95	0.89
18	7	4	100	100	11.5	89	7.33	2.13	70.9	1.00	8.9	70.1	74.5	1.01	0.95
										1.02	9.1	70.1	74.4	1.01	0.95
19	5	4	60	500	2.3	434	7.33	2.69	63.3	1.00	44.4	64.3	67.2	0.99	0.94
										1.04	46.2	64.0	67.0	0.99	0.95
20	5	4	60	400	2.9	347	6.76	2.80	58.6	1.00	35.3	63.0	65.7	0.93	0.89
										1.04	36.7	62.8	65.5	0.93	0.89

QUADRO 5.5 (cont. 2/8) RESUMO GERAL DOS RESULTADOS

ENSAIO	SEDIM.	DIMENSOES		Vo	td	Re	To	Tf	Es	Sc	vsc	C O L U N A		Es/E1	Es/E2
Nº	Nº	h(cm)	b(cm)	(m/d)	(min)		(UT)	(UT)	%		(m/d)	E1%	E2%		
21	5	4	60	300	3.8	260	7.08	2.49	64.8	1.00	26.4	66.3	69.0	0.98	0.94
										1.04	27.5	66.1	68.9	0.98	0.94
22	5	4	60	200	5.8	174	7.29	2.71	62.8	1.00	17.6	58.9	67.4	1.07	0.93
										1.04	18.3	58.8	67.1	1.07	0.94
23	5	4	60	150	7.7	130	6.97	2.44	65.0	1.00	13.2	72.3	70.7	0.90	0.92
										1.04	13.8	72.1	70.5	0.90	0.92
24	5	4	60	100	11.5	87	6.35	2.23	64.9	1.00	8.8	72.6	79.1	0.89	0.82
										1.04	9.1	72.4	78.9	0.90	0.82
25	21	8	60	200	11.5	327	6.74	2.89	57.1	1.00	17.7	63.7	68.3	0.90	0.84
										1.09	19.3	63.4	67.7	0.90	0.84
26	21	8	60	100	23.0	163	7.24	2.78	61.6	1.00	8.8	68.3	71.8	0.90	0.86
										1.09	9.6	67.9	71.4	0.91	0.86
27	21	8	60	300	7.7	490	7.40	3.08	58.4	1.00	26.5	57.3	62.4	1.02	0.94
										1.09	28.9	56.9	61.7	1.03	0.95
28	21	8	60	500	4.6	817	6.87	3.35	51.2	1.00	44.6	55.5	57.6	0.92	0.89
										1.09	48.6	54.9	56.9	0.93	0.90
29	21	8	60	400	5.8	654	7.94	3.42	56.9	1.00	35.7	60.7	61.7	0.94	0.92
										1.09	38.9	60.5	61.3	0.94	0.93
30	21	8	60	150	15.4	245	7.38	3.22	56.4	1.00	13.3	60.3	64.9	0.93	0.87
										1.09	14.4	60.1	64.6	0.94	0.87
31	25	8	180	300	7.7	532	8.28	2.99	63.9	1.00	26.8	61.1	66.3	1.05	0.96
										1.03	27.6	60.8	66.1	1.05	0.97
32	25	8	180	200	11.5	355	7.26	2.92	59.8	1.00	17.8	64.5	65.3	0.93	0.92
										1.03	18.4	64.4	65.2	0.93	0.92
33	25	8	180	100	23.0	177	8.52	3.01	64.7	1.00	8.9	63.6	68.2	1.02	0.95
										1.03	9.2	63.5	68.1	1.02	0.95
34	25	8	180	500	4.6	887	9.48	2.71	71.4	1.00	44.9	61.3	66.8	1.16	1.07
										1.03	46.3	61.1	66.6	1.17	1.07
35	25	8	180	400	5.8	709	8.72	3.11	64.3	1.00	35.5	67.8	68.4	0.95	0.94
										1.03	36.6	67.7	68.3	0.95	0.94
36	25	8	180	150	15.4	266	9.00	3.11	65.4	1.00	13.3	62.8	67.4	1.04	0.97
										1.03	13.7	62.7	67.3	1.04	0.97
37	24	8	140	400	5.8	701	10.00	3.84	61.6	1.00	35.8	64.4	66.9	0.96	0.92
										1.04	37.2	64.3	66.8	0.96	0.92
38	24	8	140	300	7.7	526	13.00	5.23	59.8	1.00	26.3	62.5	63.6	0.96	0.94
										1.04	27.4	62.4	63.5	0.96	0.94
39	24	8	140	500	4.6	876	11.25	3.54	68.5	1.00	44.1	63.4	66.5	1.08	1.03
										1.04	45.8	63.2	66.4	1.08	1.03
40	24	8	140	150	15.4	263	7.75	2.73	64.8	1.00	13.5	66.8	68.8	0.97	0.94
										1.04	14.0	66.7	68.7	0.97	0.94

QUADRO 5.5 (cont. 3/8) RESUMO GERAL DOS RESULTADOS

ENSAIO	SEDIM.	DIMENSOES		Vo	td	Re	To	Tf	Es	Sc	vsc	C O L U N A		Es/E1	Es/E2
Nº	Nº	h(cm)	b(cm)	(m/d)	(min)		(UT)	(UT)	%		(m/d)	E1%	E2%		
41	24	8	140	200	11.5	350	7.66	2.95	61.5	1.00	17.8	66.6	68.8	0.92	0.89
										1.04	18.5	66.5	68.7	0.93	0.90
42	24	8	140	100	23.0	175	8.15	2.98	63.4	1.00	8.8	67.4	68.2	0.94	0.93
										1.04	9.1	67.2	68.1	0.94	0.93
43	23	8	100	500	4.6	857	7.63	3.25	57.4	1.00	44.6	62.0	63.5	0.93	0.90
										1.05	46.8	61.8	63.3	0.93	0.91
44	23	8	100	300	7.7	514	7.56	3.23	57.3	1.00	26.5	59.3	60.9	0.97	0.94
										1.05	27.8	59.2	60.7	0.97	0.94
45	23	8	100	400	5.8	686	7.28	3.03	58.4	1.00	36.1	56.0	61.7	1.04	0.95
										1.05	37.9	55.6	61.4	1.05	0.95
46	23	8	100	100	23.0	171	8.12	3.84	52.7	1.00	9.0	48.8	51.6	1.08	1.02
										1.05	9.4	48.6	51.4	1.08	1.03
47	23	8	100	150	15.4	257	7.43	3.71	50.1	1.00	13.3	61.0	63.0	0.82	0.79
										1.05	14.0	60.9	62.9	0.82	0.80
48	23	8	100	200	11.5	343	7.35	3.03	58.8	1.00	17.9	58.6	64.9	1.00	0.91
										1.05	18.8	58.4	64.6	1.01	0.91
49	13	6	60	400	4.3	505	6.90	2.97	57.0	1.00	37.0	56.1	58.0	1.01	0.98
										1.07	39.6	55.7	57.6	1.02	0.99
50	13	6	60	300	5.8	379	7.27	3.00	58.7	1.00	27.6	60.9	62.1	0.96	0.95
										1.07	29.5	60.7	61.7	0.97	0.95
51	13	6	60	100	17.3	126	8.30	3.20	61.4	1.00	9.2	61.0	64.6	1.01	0.95
										1.07	9.8	60.8	64.4	1.01	0.95
52	13	6	60	500	3.5	631	6.64	3.11	53.2	1.00	46.5	54.8	55.6	0.97	0.96
										1.07	49.7	54.5	55.3	0.98	0.96
53	13	6	60	150	11.5	189	7.52	2.94	60.9	1.00	13.9	66.8	66.4	0.91	0.92
										1.07	14.9	66.5	66.2	0.92	0.92
54	13	6	60	200	8.6	253	7.63	2.71	64.5	1.00	18.5	67.3	67.7	0.96	0.95
										1.07	19.8	67.0	67.5	0.96	0.96
55	17	6	180	400	4.3	538	6.13	3.26	46.8	1.00	37.5	46.0	50.1	1.02	0.94
										1.02	38.3	45.9	49.9	1.02	0.94
56	17	6	180	200	8.6	269	6.82	3.40	50.1	1.00	18.7	58.4	58.3	0.86	0.86
										1.02	19.1	58.3	58.2	0.86	0.86
57	17	6	180	150	11.5	202	6.82	3.63	46.8	1.00	13.9	50.2	54.5	0.93	0.86
										1.02	14.2	50.1	54.4	0.93	0.86
58	17	6	180	300	5.8	403	7.09	3.72	47.5	1.00	27.9	47.5	49.4	1.00	0.96
										1.02	28.5	47.4	49.3	1.00	0.96
59	17	6	180	500	3.5	672	6.38	3.49	45.3	1.00	46.3	49.5	53.6	0.91	0.84
										1.02	47.3	49.4	53.5	0.92	0.85
60	17	6	180	100	17.3	134	7.38	3.13	57.6	1.00	9.2	51.0	55.0	1.13	1.05
										1.02	9.4	50.9	55.0	1.13	1.05

QUADRO 5.5 (cont. 4/8) RESUMO GERAL DOS RESULTADOS

ENSAIO	SEDIM.	DIMENSOES		Vo	td	Re	To	Tf	Es	Sc	vsc	C O L U N A		Es/E1	Es/E2
Nq	Nq	h(cm)	b(cm)	(m/d)	(min)		(UT)	(UT)	%		(m/d)	E1%	E2%		
61	16	6	140	300	5.8	400	6.13	2.37	61.3	1.00	27.5	64.1	65.9	0.96	0.93
										1.03	28.4	64.1	65.7	0.96	0.93
62	16	6	140	500	3.5	666	7.03	3.32	52.8	1.00	45.9	53.6	57.0	0.98	0.93
										1.03	47.3	53.4	56.9	0.99	0.93
63	16	6	140	150	11.5	200	6.52	3.11	52.3	1.00	13.8	52.8	57.8	0.99	0.90
										1.03	14.2	52.6	57.6	0.99	0.91
64	16	6	140	400	4.3	533	6.85	3.13	54.3	1.00	37.6	54.9	58.9	0.99	0.92
										1.03	38.8	54.8	58.7	0.99	0.92
65	16	6	140	200	8.6	266	6.58	3.28	50.2	1.00	18.7	54.7	56.8	0.92	0.88
										1.03	19.2	54.7	56.6	0.92	0.89
66	16	6	140	100	17.3	133	6.68	2.95	55.8	1.00	9.3	58.8	64.4	0.95	0.87
										1.03	9.5	58.7	64.3	0.95	0.87
67	15	6	100	300	5.8	393	7.10	3.24	54.4	1.00	27.9	56.7	60.3	0.96	0.90
										1.04	29.0	56.5	60.1	0.96	0.90
68	15	6	100	200	8.6	262	7.01	3.71	47.1	1.00	18.5	48.2	50.6	0.98	0.93
										1.04	19.2	48.1	50.5	0.98	0.93
69	15	6	100	400	4.3	524	7.08	3.68	48.0	1.00	36.8	40.5	49.8	1.18	0.96
										1.04	38.3	40.2	49.5	1.20	0.97
70	15	6	100	150	11.5	197	5.58	2.94	47.3	1.00	14.0	51.9	57.7	0.91	0.82
										1.04	14.6	51.7	57.5	0.91	0.82
71	15	6	100	100	17.3	131	6.01	2.70	55.1	1.00	9.3	57.9	58.6	0.95	0.94
										1.04	9.6	57.7	58.4	0.96	0.94
72	10	6	11.2	300	5.8	271	6.78	3.19	52.9	1.00	28.1	53.8	53.8	0.98	0.99
										1.35	38.0	51.7	53.0	1.02	1.00
73	10	6	11.2	500	3.5	452	7.61	3.44	54.8	1.00	46.9	52.2	56.0	1.05	0.98
										1.35	63.3	50.4	54.1	1.09	1.01
74	10	6	11.2	100	17.3	90	7.00	3.06	56.3	1.00	9.4	59.0	66.7	0.95	0.84
										1.35	12.7	57.9	64.9	0.97	0.87
75	10	6	11.2	200	8.6	181	5.55	2.68	51.7	1.00	18.7	57.9	60.2	0.89	0.86
										1.35	25.2	56.4	58.5	0.92	0.88
76	11	6	22.5	200	8.6	219	6.40	2.72	57.5	1.00	18.7	54.8	58.2	1.05	0.99
										1.19	22.2	54.1	57.6	1.06	1.00
77	11	6	22.5	300	5.8	329	6.16	2.78	54.9	1.00	27.9	46.9	51.1	1.17	1.07
										1.19	33.3	45.9	50.1	1.20	1.10
78	11	6	22.5	500	3.5	548	6.32	2.80	55.7	1.00	46.9	51.3	55.2	1.09	1.01
										1.19	55.8	50.4	54.0	1.11	1.03
79	11	6	22.5	100	17.3	110	6.15	2.06	66.5	1.00	9.4	62.5	66.8	1.06	1.00
										1.19	11.1	62.0	66.2	1.07	1.01
80	12	6	45	300	5.8	368	6.21	2.68	56.8	1.00	28.0	53.9	58.4	1.05	0.97
										1.09	30.5	53.5	57.9	1.06	0.98

QUADRO 5.5 (cont. 5/8) RESUMO GERAL DOS RESULTADOS

ENSAIO	SEDIM.	DIMENSOES		V ₀	t _d	Re	To	Tf	Es	Sc	vsc	C O L U N A		Es/E1	Es/E2
N _Q	N _Q	h(cm)	b(cm)	(m/d)	(min)		(UT)	(UT)	%		(m/d)	E1%	E2%		
81	12	6	45	200	8.6	245	6.18	2.30	62.8	1.00	18.8	60.3	62.3	1.04	1.01
										1.09	20.5	60.0	61.9	1.05	1.01
82	12	6	45	500	3.5	613	6.00	2.41	59.8	1.00	46.9	56.9	57.9	1.05	1.03
										1.09	51.1	56.6	57.6	1.06	1.04
83	12	6	45	100	17.3	123	5.83	2.24	61.6	1.00	9.4	59.7	63.1	1.03	0.98
										1.09	10.2	59.4	62.7	1.04	0.98
84	14	6	90	300	5.8	391	6.23	2.91	53.3	1.00	28.4	56.4	57.5	0.95	0.93
										1.04	29.6	56.3	57.3	0.95	0.93
85	14	6	90	500	3.5	651	6.23	2.90	53.5	1.00	47.1	56.2	57.0	0.95	0.94
										1.04	49.0	56.0	56.8	0.95	0.94
86	14	6	90	200	8.6	260	6.73	3.08	54.2	1.00	18.9	53.9	55.2	1.01	0.98
										1.04	19.6	53.8	55.1	1.01	0.98
87	14	6	90	100	17.3	130	6.65	3.17	52.3	1.00	9.4	51.2	56.1	1.02	0.93
										1.04	9.8	51.1	55.9	1.02	0.94
88	17	6	180	500	3.5	672	5.90	2.57	56.4	1.00	46.9	50.7	54.9	1.11	1.03
										1.02	47.9	50.5	54.8	1.12	1.03
89	17	6	180	200	8.6	269	6.35	2.35	63.0	1.00	18.8	57.7	59.0	1.09	1.07
										1.02	19.1	57.6	58.9	1.09	1.07
90	17	6	180	100	17.3	134	5.90	2.26	61.7	1.00	9.4	53.2	65.4	1.16	0.94
										1.02	9.6	53.0	65.2	1.16	0.95
91	17	6	180	300	5.8	403	5.98	2.28	61.9	1.00	28.5	55.1	61.3	1.12	1.01
										1.02	29.1	55.0	61.1	1.12	1.01
92	1	4	5.6	500	2.3	270	6.03	2.80	53.6	1.00	47.4	54.1	55.7	0.99	0.96
										1.40	66.3	52.6	52.9	1.02	1.01
93	1	4	5.6	200	5.8	108	6.28	2.73	56.5	1.00	19.2	58.9	60.5	0.96	0.93
										1.40	26.9	57.7	59.0	0.98	0.96
94	1	4	5.6	300	3.8	162	6.93	3.04	56.1	1.00	28.8	51.9	53.2	1.08	1.06
										1.40	40.3	50.4	52.1	1.11	1.08
95	1	4	5.6	100	11.5	54	7.48	3.20	57.2	1.00	9.6	53.9	59.2	1.06	0.97
										1.40	13.5	53.0	57.7	1.08	0.99
96	2	4	11.2	300	3.8	205	6.33	2.96	53.2	1.00	29.0	52.1	55.9	1.02	0.95
										1.26	36.5	50.7	54.4	1.05	0.98
97	2	4	11.2	100	11.5	68	6.03	2.74	54.6	1.00	9.6	60.4	64.4	0.90	0.85
										1.26	12.1	59.1	63.1	0.92	0.87
98	2	4	11.2	500	2.3	341	6.02	2.94	51.2	1.00	47.6	47.2	47.4	1.08	1.08
										1.26	60.0	46.2	45.9	1.11	1.12
99	2	4	11.2	200	5.8	136	6.92	2.88	58.4	1.00	18.9	59.0	59.8	0.99	0.98
										1.26	23.9	58.1	58.9	1.01	0.99
100	3	4	22.5	200	5.8	157	6.70	2.84	57.6	1.00	18.9	64.9	65.4	0.89	0.88
										1.13	21.3	64.3	64.9	0.90	0.89

QUADRO 5.5 (cont. 6/8) RESUMO GERAL DOS RESULTADOS

ENSAIO	SEDIM.	DIMENSOES		Vo	td	Re	To	Tf	Es	Sc	vsc	C O L U N A		Es/E1	Es/E2
Nº	Nº	h(cm)	b(cm)	(m/d)	(min)		(UT)	(UT)	%		(m/d)	E1%	E2%		
101	3	4	22.5	100	11.5	79	6.34	2.59	59.1	1.00	9.4	60.7	62.6	0.97	0.95
										1.13	10.6	60.2	62.0	0.98	0.95
102	3	4	22.5	500	2.3	393	7.00	2.86	59.1	1.00	46.5	50.5	54.4	1.17	1.09
										1.13	52.5	50.0	53.8	1.18	1.10
103	3	4	22.5	300	3.8	236	5.98	3.11	48.0	1.00	28.1	40.3	47.4	1.19	1.01
										1.13	31.7	39.4	46.4	1.22	1.03
104	4	4	44.5	300	3.8	255	7.25	3.18	56.1	1.00	28.1	53.3	54.6	1.05	1.03
										1.06	29.8	53.0	54.3	1.06	1.03
105	4	4	44.5	500	2.3	425	7.28	3.61	50.4	1.00	46.7	47.6	49.0	1.06	1.03
										1.06	49.5	47.3	48.6	1.07	1.04
106	4	4	44.5	100	11.5	85	7.12	3.23	54.6	1.00	9.3	53.0	53.5	1.03	1.02
										1.06	9.8	52.8	53.3	1.03	1.02
107	4	4	44.5	200	5.8	170	6.40	2.63	58.9	1.00	18.5	55.1	57.7	1.07	1.02
										1.06	19.6	54.9	57.4	1.07	1.03
108	6	4	90	500	2.3	443	7.30	3.33	54.4	1.00	46.2	51.8	55.9	1.05	0.97
										1.03	47.6	51.7	55.8	1.05	0.97
109	6	4	90	200	5.8	177	6.71	2.51	62.6	1.00	18.5	58.9	64.9	1.06	0.96
										1.03	19.0	58.7	64.7	1.07	0.97
110	6	4	90	300	3.8	266	6.60	2.68	59.4	1.00	28.0	54.9	58.2	1.08	1.02
										1.03	28.9	54.7	58.1	1.09	1.02
111	6	4	90	100	11.5	89	5.97	2.46	58.8	1.00	9.3	60.3	59.7	0.97	0.99
										1.03	9.6	60.2	59.6	0.98	0.99
112	9	4	180	300	3.8	272	6.23	3.00	51.8	1.00	27.9	49.6	49.8	1.04	1.04
										1.00	27.9	49.6	49.8	1.04	1.04
113	9	4	180	200	5.8	181	6.23	2.59	58.4	1.00	18.6	53.8	58.4	1.09	1.00
										1.00	18.6	53.8	58.4	1.09	1.00
114	9	4	180	500	2.3	453	6.28	3.46	44.9	1.00	47.3	51.2	49.7	0.88	0.90
										1.00	47.3	51.2	49.7	0.88	0.90
115	9	4	180	100	11.5	91	6.13	2.68	56.3	1.00	9.4	60.8	60.7	0.93	0.93
										1.00	9.4	60.8	60.7	0.93	0.93
116	26	10	11.2	300	9.6	367	6.17	3.01	51.2	1.00	28.7	54.1	56.7	0.95	0.90
										1.43	41.0	52.5	54.8	0.98	0.94
117	26	10	11.2	100	28.8	122	6.38	3.08	51.7	1.00	9.6	55.5	58.2	0.93	0.89
										1.43	13.7	54.1	56.5	0.96	0.92
118	26	10	11.2	500	5.8	612	6.05	3.24	46.4	1.00	48.1	50.0	48.5	0.93	0.96
										1.43	68.8	48.1	45.6	0.97	1.02
119	26	10	11.2	100	28.8	122	6.68	3.16	52.7	1.00	9.6	54.8	60.3	0.96	0.87
										1.43	13.7	53.6	58.5	0.98	0.90
120	26	10	11.2	200	14.4	245	6.92	3.08	55.5	1.00	19.0	55.9	61.7	0.99	0.90
										1.43	27.2	54.1	59.1	1.03	0.94

QUADRO 5.5 (cont. 7/8) RESUMO GERAL DOS RESULTADOS

ENSAIO	SEDIM.	DIMENSOES		Vo	td	Re	To	Tf	Es	Sc	vsc	C O L U N A		Es/E1	Es/E2
Nq	Nq	h(cm)	b(cm)	(m/d)	(min)		(UT)	(UT)	%		(m/d)	E1%	E2%		
121	27	10	22.5	300	9.6	481	7.43	3.01	59.5	1.00	28.4	57.5	59.4	1.03	1.00
										1.31	37.2	56.2	58.3	1.06	1.02
122	27	10	22.5	100	28.8	160	6.57	2.88	56.2	1.00	9.7	57.4	59.8	0.98	0.94
										1.31	12.7	55.8	58.3	1.01	0.96
123	27	10	22.5	200	14.4	321	6.40	2.93	54.2	1.00	19.1	55.5	59.9	0.98	0.91
										1.31	25.0	54.4	57.5	1.00	0.94
124	27	10	22.5	500	5.8	801	7.15	3.22	55.0	1.00	47.4	51.9	54.7	1.06	1.01
										1.31	62.1	50.5	53.2	1.09	1.03
125	28	10	45	100	28.8	189	6.68	2.77	58.5	1.00	9.7	61.1	63.9	0.96	0.92
										1.16	11.3	60.3	63.3	0.97	0.92
126	28	10	45	300	9.6	568	6.83	2.98	56.4	1.00	29.0	55.9	57.6	1.01	0.98
										1.16	33.6	55.5	57.0	1.02	0.99
127	28	10	45	500	5.8	947	6.73	3.22	52.2	1.00	48.3	54.4	55.4	0.96	0.94
										1.16	56.1	53.8	54.3	0.97	0.96
128	28	10	45	200	14.4	379	6.74	2.93	56.5	1.00	19.3	58.5	61.7	0.97	0.92
										1.16	22.4	58.0	61.1	0.98	0.93
129	30	10	90	500	5.8	1042	7.43	4.24	42.9	1.00	48.3	41.8	43.3	1.03	0.99
										1.07	51.7	41.4	42.7	1.04	1.01
130	30	10	90	300	9.6	625	6.18	3.40	45.0	1.00	28.8	54.6	54.9	0.82	0.82
										1.07	30.9	54.3	54.5	0.83	0.83
131	30	10	90	100	28.8	208	6.20	2.93	52.7	1.00	9.6	52.0	56.4	1.01	0.93
										1.07	10.3	51.7	56.1	1.02	0.94
132	30	10	90	200	14.4	417	6.88	2.84	58.7	1.00	19.2	56.9	56.3	1.03	1.04
										1.07	20.5	56.6	56.1	1.04	1.05
133	29	10	60	100	28.8	198	6.57	2.64	59.8	1.00	9.7	58.2	64.5	1.03	0.93
										1.12	10.8	57.7	63.9	1.04	0.94
134	29	10	60	300	9.6	595	7.28	2.94	59.6	1.00	28.8	59.8	60.8	1.00	0.98
										1.12	32.2	59.3	60.3	1.00	0.99
135	29	10	60	500	5.8	992	7.05	2.62	62.8	1.00	48.1	56.1	58.3	1.12	1.08
										1.12	53.8	55.6	57.5	1.13	1.09
136	29	10	60	200	14.4	397	6.60	2.66	59.7	1.00	19.1	55.9	61.9	1.07	0.96
										1.12	21.4	55.4	61.0	1.08	0.98
137	31	10	180	100	28.8	219	6.67	2.52	62.2	1.00	9.7	61.7	65.8	1.01	0.95
										1.04	10.1	61.4	65.6	1.01	0.95
138	31	10	180	200	14.4	439	7.08	2.71	61.7	1.00	19.1	60.9	63.2	1.01	0.98
										1.04	19.9	60.7	63.0	1.02	0.98
139	31	10	180	300	9.6	658	6.35	3.01	52.6	1.00	28.8	52.4	56.8	1.00	0.93
										1.04	30.0	52.2	56.4	1.01	0.93
140	31	10	180	400	7.2	877	6.20	2.95	52.4	1.00	38.1	51.9	53.8	1.01	0.97
										1.04	39.6	51.7	53.6	1.01	0.98

109

Figura 5.13 - Eficiência relativa x relação largura/altura do sedimentador, pelo modelo proposto

(idea p/ sc=1).

110

Figura 5.14 - Eficiência relativa x relação largura/altura do sedimentador, pelo modelo de YA0.

Figura 5.15 - Eficiência relativa x raio hidráulico, pelo modelo proposto (idem p/ $sc=1$).

Figura 5.16 - Eficiência relativa x raio hidráulico, pelo modelo de YAO.

113

Figura 5.17 - Eficiência relativa x tempo de retenção hidráulica, pelo modelo proposto

(idem p/ sc=1).

114

Figura 5.18 - Eficiência relativa x tempo de retenção hidráulica, pelo modelo de YA0.

Figura 5.19 - Eficiência relativa x velocidade de sedimentação crítica, pelo modelo proposto

(idem p/ $sc=1$).

116

Figura 5.20 - Eficiência relativa x velocidade de sedimentação crítica, pelo modelo de YA0.

Figura 5.21 - Eficiência relativa x número de Reynolds, pelo modelo proposto (idem p/ sc=1).

Figura 5.22 - Eficiência relativa x número de Reynolds, pelo modelo de YAO.

119

Figura 5.23 - Eficiência relativa x turbidez inicial, pelo modelo proposto (idem p/ sc=1).

120

Figura 5.24 - Eficiência relativa x turbidez inicial, pelo modelo de YAO.

Figura 5.25 - Eficiência relativa x largura do sedimentador ($h = 4\text{ cm}$), pelo modelo proposto
(idem p/ $sc=1$).

Figura 5.26 - Eficiência relativa x largura do sedimentador ($h = 4 \text{ cm}$), pelo modelo de YAO.

Figura 5.27 - Eficiência relativa x largura do sedimentador ($h = 6\text{ cm}$), pelo modelo proposto

(idem p/ $sc=1$).

Figura 5.28 - Eficiência relativa x largura do sedimentador ($h = 6\text{ cm}$), pelo modelo de YA0.

Figura 5.29 - Eficiência relativa x largura do sedimentador ($h = 8\text{ cm}$), pelo modelo proposto

(idem p/ $sc=1$).

Figura 5.30 - Eficiência relativa x largura do sedimentador ($h = 8\text{ cm}$), pelo modelo de YA0.

Figura 5.31 - Eficiência relativa x largura do sedimentador ($h = 10\text{ cm}$), pelo modelo proposto

(idem p/ $sc=1$).

Figura 5.32 - Eficiência relativa x largura do sedimentador ($h = 10\text{ cm}$), pelo modelo de YAO.

6. DISCUSSÃO

Considerando a respeito da fase experimental, de um modo geral as instalações corresponderam satisfatoriamente às necessidades do trabalho. Um dos aspectos que merece ser comentado refere-se à distribuição da vazão na largura do módulo de sedimentadores. Nesse sentido, a considerável uniformidade da turbidez obtida entre os diversos pontos de amostragem indica ter-se conseguido o necessário sucesso na distribuição do fluxo.

De outra forma, a localização dos amostradores e a vazão de amostragem apresentaram-se como questões delicadas dos experimentos. Como relatado no capítulo anterior, foram necessários vários testes e ajustes para se conseguir evitar distorções tais como:

- a. arrasto de partículas já depositadas nas proximidades da saída do sedimentador;
- b. efeito de mistura na caixa do decantador;

- c. deformações induzidas no fluxo nos sedimentadores pela retirada de amostras;
- d. deposição nas mangueiras dos amostradores.

Quanto à coluna de sedimentação, a operação de enchimento foi considerada satisfatória, tendo sido necessário observar apenas as recomendações de procedimentos habitualmente referidas na literatura específica. A coluna ficou razoavelmente abrigada contra o sol e ventos. Todavia, não foi possível evitar que ocorresse alguma variação na temperatura da água durante os testes (geralmente para maior). Para compensar o efeito parcial da variação térmica sobre a velocidade de sedimentação, advindo da consequente alteração da viscosidade da água, todos os resultados foram corrigidos para 20°C. Já a alteração da velocidade de sedimentação das partículas pela variação da massa específica foi considerada desprezível (estimada no pior dos casos em 0,2%). Quanto às correntes de convecção térmica induzidas, nenhuma ponderação a respeito foi tentada.

O modelo de regressão geométrica incluído na metodologia de processamento dos resultados do teste de coluna apresentou excelente ajuste aos dados, conforme indicam os elevados valores dos coeficientes de correlação, e revelou-se um método adequado para a análise das características de sedimentação de suspensões.

Quanto à discussão dos resultados propriamente, inicia-se a abordagem pela análise fundamental dos questionamentos aventados a respeito da teoria de Yao.

Com referência ao assunto, os resultados apresentados na Figura 5.14 (gráficos de $E_s/E_1 \times n$, conforme Yao) confirmam, pelas retas ajustadas, a hipótese de que a simplificação de Yao subestima o desempenho de sedimentadores com baixa relação b/h . As retas ajustadas aos resultados processados com o modelo proposto (Equação 4.9), representadas na Figura 5.13, apresentam-se sensivelmente mais horizontais e, portanto, indicam que o modelo proposto considera mais fielmente a influência da largura do sedimentador sobre seu desempenho. Uma outra evidência desta conclusão é observada comparando-se as Figuras 5.15 e 5.16 que reafirmam a tendência do modelo proposto ser mais adequado para expressar a influência das dimensões físicas dos sedimentadores, neste caso caracterizadas pelo raio hidráulico.

A tendência geral é de que, para as suspensões testadas, a largura do sedimentador não exerce influência sobre sua eficiência de remoção (Figura 6.1), em acordo com o prognóstico da simplificação proposta (de $Sc = \overline{Sc} = 1$). Também, como já demonstrado no capítulo anterior, os resultados previstos por esta simplificação coincidiram com as previsões do modelo teórico proposto, demonstrando ser a mesma mais consistente que a simplificação de Yao ($Sc = Sc_{\text{máx}}$).

Figura 6.1 - Valores médios da eficiência relativa x largura do sedimentador.

E de se esperar conclusões semelhantes para quaisquer outras águas naturais ou floculadas, já que essas apresentam ampla distribuição de velocidades de sedimentação, o que favorece a compensação da eficiência obtida nas seções longitudinais com v_{sc} acima de $\overline{v_{sc}}$ (seções mais centrais) por aquela alcançada nas seções com v_{sc} abaixo de $\overline{v_{sc}}$ (seções mais laterais), como já visto no Capítulo 4. Desta forma, acredita-se que para a decantação aplicada ao tratamento de águas, a simplificação de $Sc(\text{sedimentador}) = \overline{Sc} = 1$ seja sempre mais consistente que a de Yao, $Sc(\text{sedimentador}) = Sc_{\text{máximo}} = Sc(\text{seção long. central})$. Evidentemente são necessárias investigações adicionais para comprovar esta generalização.

O parâmetro tempo de retenção hidráulica aparentemente não acrescenta efeito além do considerado nos modelos teóricos estudados (Figuras 5.17 e 5.18). Também, como sugere a Figura 6.2, a influência da altura do sedimentador parece estar adequadamente considerada no modelo proposto.

Figura 6.2 - Valores médios da eficiência relativa x altura do sedimentador, pelo modelo proposto (idem para $Sc = 1$).

E conveniente ponderar a esta altura que, para todos os parâmetros investigados, as inclinações das retas para os resultados obtidos no ponto de amostragem 2 da coluna ($ES/E2$) são bastante próximas àquelas correspondentes do ponto de amostragem 1 ($ES/E1$), havendo portanto apenas translação entre estas retas. Isto indica consistência entre os resultados nos dois pontos e que as diferenças verificadas devem, ser atribuídas, à mudança das características de sedimentação da suspensão entre estes pontos, pela floculação adicional, conforme será abordado adiante.

Vê-se pelos gráficos de $Es/E \times v_{sc}$ (Figuras 5.19 e 5.20) que os modelos teóricos estudados traduzem adequadamente a influência de v_{sc} . Também, lançando em gráfico Es contra v_{sc} (Figura 6.3), observa-se excelente concordância destes resultados com aqueles obtidos por YAO(1973), reproduzidos na Figura 6.4, evidentemente considerando-se apenas a forma geral do comportamento dos pontos, visto que nesta análise não se considera as características de sedimentação das suspensões, que podem ser muito diferentes. Ambos os resultados mostram gradativa degradação da eficiência de remoção com o aumento da velocidade de sedimentação crítica.

Figura 6.3 - Eficiência dos sedimentadores (retangulares) na remoção de partículas floculadas, resultados observados.

Figura 6.4 - Eficiência de sedimentadores circulares na remoção de partículas floculadas, resultados obtidos por Yao.

Comparando-se os resultados das Figuras 6.3 e 5.19 infere-se que a degradação da eficiência dos sedimentadores, por ser apropriadamente explicada pelo modelo teórico ($E_s/E = \text{cte} = 1$), não se deve a interferências estranhas a este modelo. Portanto, não há necessidade de se estabelecer considerações adicionais com relação a parâmetros hidráulicos que sejam crescentes com a velocidade de escoamento (lembrando-se que $v_{sc} \propto V_o$), tais como o número de Reynolds, o parâmetro de instabilidade de Rouse e o gradiente de velocidades.

Como consequência também, conclui-se que as limitações quanto a valores aceitáveis de v_{sc} para aplicações

práticas, frequentemente citadas na literatura técnica, certamente são impostas apenas pelas características de sedimentação das suspensões e portanto devem sempre ser referidas a estas características.

Consubstanciam estas conclusões os resultados apresentados na Figura 5.21, que indicam não haver necessidade de qualquer ponderação adicional no modelo teórico com relação a Re e que, portanto, não se justifica impor restrições a este parâmetro nos estudos de sedimentadores de alta taxa, ao contrário do que recomenda ARBOLEDA[1980] e WILLIS[1978]. Dessa forma e considerando-se os valores de Re experimentados e o fato de que $\overline{Sc} = 1$ para qualquer perfil de velocidade de escoamento, parece inseguro afirmar que o regime hidráulico do escoamento em sedimentadores de alta taxa sempre seja ou deva ser necessariamente laminar, como referido por diversos autores.

Apesar de que, em razão das condições climáticas da época à realização do trabalho experimental, só tenha sido utilizada água floculada de baixa turbidez e ainda compreendida numa faixa de valores relativamente estreita (entre 5 e 13 UT), os gráficos representados na Figura 5.23, da eficiência relativa do sedimentador em função da turbidez inicial da suspensão, indicam que as características de sedimentação das suspensões foram satisfatoriamente considerados.

A este respeito, os resultados do trabalho reafirmam, de um modo geral, a validade da metodologia de Camp para análise das características de sedimentação de suspensões. Também aparentaram-se válidas as inovações de se ponderar o efeito da variação da viscosidade da água com a temperatura e de se ajustar funções $Fr(vs)$ por um modelo de regressão e então determinar-se analiticamente a eficiência de remoção prevista para uma dada velocidade de sedimentação crítica calculada pelo modelo teórico proposto ou pela simplificação de $Sc=\overline{Sc}=1$. Há de se observar que YAO[1975], utilizando suspensões de partículas não floculadas, não obteve resultados tão positivos quanto os do presente trabalho. Aquele autor não lançou explicações para esse insucesso.

Numa análise dos resultados quanto aos efeitos da floculação durante a sedimentação, vê-se pela defasagem das curvas de sedimentação dos pontos de amostragem 1 e 2 da coluna que este fenômeno realmente pronuncia-se, embora com intensidade variável entre os testes. Por outro lado, observando-se os diversos resultados da eficiência relativa Es/E para os pontos 1 e 2, percebe-se que a tendência geral dos resultados de ambos os pontos são as mesmas e que as correspondentes retas ajustadas, geralmente apresentam apenas translação entre si. Este fato aparenta coerência dos resultados e evidencia a ocorrência de floculação na coluna, alterando as características de sedimentação das parti-

culas entre o primeiro e o segundo ponto de amostragem.

De forma consistente, os valores de E_s/E relativos ao ponto 1 foram bastante próximos de 1 enquanto que para o ponto 2, ficaram sempre abaixo deste valor. Isto indica que na profundidade do ponto 1, a suspensão na coluna reproduziu satisfatoriamente a intensidade de floculação que ocorreu nos sedimentadores. E, uma vez que esta profundidade era pequena (cerca de 30 cm), evidencia que a ocorrência de floculação nos sedimentadores de alta taxa não é expressiva. Este fato era esperado pois, como visto no Capítulo 3, as partículas coalescem em sedimentadores através de choques provocados por diferenças na velocidade de sedimentação (portanto profundidades pequenas como as de sedimentadores de alta taxa resultam poucos choques) e por divergências nas velocidades pontuais do líquido originadas por gradientes e correntes secundárias (que no caso de sedimentadores de alta taxa presumivelmente não devem ocorrer de maneira pronunciada).

As observações anteriores indicam que testes de sedimentação a pequena profundidade são os mais apropriados para o estudo dos decantadores de alta taxa. Isto levou a sugerir padronização de uma coluna de sedimentação rasa, como ilustrado na Figura 6.5, destinada a testes aplicados à sedimentação de alta taxa. A parede da coluna deve ser preferencialmente transparente para permitir a visualização do comportamento da suspensão e da evolução da temperatura

do líquido (através de um termômetro instalado na face interna da parede). O fundo da coluna deverá vedar perfeitamente e permitir fácil fechamento, acionado desde a parte superior da coluna. Deverão existir alças de suspensão na coluna e um pedestal apropriado para suportar a coluna rigorosamente na posição vertical durante a realização dos testes.

Figura 6.5 - Sugestão para coluna de sedimentação de pequena profundidade.

Para suspensões com turbidez e características de floculação muito diferentes das que foram testadas, é possível que na coluna sugerida, com 30 cm de profundidade, não seja reproduzido o desempenho de decantadores de alta taxa com a mesma fidelidade que se conseguiu neste trabalho. Entretanto, acredita-se, por serem pequenas as profundidades da coluna e dos sedimentadores de alta taxa, que as distorções não venham a ser significativas.

Quanto à ocorrência de ressuspensão de material

já depositado no fundo dos sedimentadores, o fato da eficiência relativa E_s/E_1 não apresentar mostras de degradação para valores altos de V_o , como bem demonstra a Figura 6.6, evidencia que até os limites testados, o arrasto de material sedimentado não se pronuncia de forma sensível e que, portanto, de uma forma geral, não deve se manifestar significativamente nos sedimentadores destinados ao tratamento de água.

Figura 6.6 - Valores médios da eficiência relativa x velocidade de escoamento, pelo modelo proposto (idem para $Sc = 1$).

A extensão relativa da região de transição de fluxo na entrada do sedimentador l'/h , estimada pela Equação de Langhaar (3.16) substituindo-se do por h , não manifestou efeito sobre a eficiência relativa dos sedimentadores, como pode ser visto pela Figura 6.7. Este resultado está de acordo com a previsão de YAO[1970], citada no Capítulo 3, e com a discussão prévia deste Capítulo.

Figura 6.7 - Eficiência relativa x comprimento relativo da zona de transição, pelo modelo proposto (idem para $Sc = 1$).

Em 30 dos ensaios realizados foram coletadas amostras de água decantada na saída do decantador nº 1 da

ETASC (Figura 5.4) e calculada a eficiência do mesmo, E_d , com relação à turbidez da água floculada do correspondente ensaio. Segundo CANELAS[1983], a taxa de escoamento superficial do referido decantador (ou velocidade de sedimentação crítica, como preferencialmente denominada no presente trabalho) era de 33 m/d, valor que deve ter permanecido o mesmo visto que não foram alteradas as estruturas hidráulicas da ETA e a vazão de processo da mesma. Utilizando os resultados do teste de coluna dos respectivos ensaios, determinou-se, com o valor de $v_{sc} = 33$ m/d, a eficiência esperada para o decantador em cada um daqueles ensaios (E) e a respectiva eficiência relativa E_d/E . O valor médio encontrado para E_d/E foi de 1,03 enquanto que, para o sedimentador de alta taxa, a eficiência relativa média E_s/E_1 , nos mesmos ensaios, foi de 1,00. Estes dados revelam desempenho quase equivalente para os dois sistemas de decantação, quando o de alta taxa teria área até cerca de 10 vezes inferior ao do convencional. A pequena margem de E_d/E acima de 1 é atribuída à floculação que deve se manifestar no decantador convencional e que não ocorre no de alta taxa e nem é reproduzida no ponto de amostragem 1 da coluna de sedimentação utilizada.

Por fim, é necessário considerar a respeito da qualidade dos resultados obtidos e da validade das conclusões a que se chegou.

Para verificar a precisão dos resultados, 10 ensaios foram duplicados. Nestes, o desvio padrão médio ficou próximo de 10% do valor da média. Essas variações foram consideradas aceitáveis e atribuídas principalmente às perturbações a que estavam sujeitas as instalações experimentais por estarem montadas na linha de processo de uma estação de tratamento.

Os valores de $Es/E1$ estiveram sempre aleatoriamente compreendidos entre aproximadamente 0.8 e 1.2, enquanto que as retas ajustadas foram sensivelmente horizontais e bastante próximas de 1 para todas as variáveis verificadas. Isto sugere que o modelo considera adequadamente a influência das variáveis do fenômeno e que, por outro lado há necessidade de se adotar um fator de segurança superior a 1,2 (sugere-se 1,5 a 2,0) nas aplicações práticas em que metodologia similar for empregada para determinar os parâmetros de dimensionamento de decantadores. Esta metodologia inclui adotar a simplificação de $Sc = \overline{Sc} = 1$, ensaio em coluna de sedimentação rasa e determinação das características de sedimentação da suspensão (v_{sc}) utilizando-se um modelo matemático adequado para regressão e corrigindo os efeitos de variação da viscosidade da água com a temperatura.

Apesar de representar uma limitação, o fato de se ter utilizado apenas suspensões de baixa turbidez não deve comprometer qualquer conclusão do trabalho por terem sido

os resultados sempre referidos relativamente às características de sedimentação das suspensões. Por outro lado, o elevado número de dados experimentais confere razoável segurança às inferências, principalmente àquelas também respaldadas por argumentações teóricas. Não obstante, são consideradas necessárias outras investigações para confirmar e generalizar as conclusões obtidas. Especificamente, parece interessante que sejam realizados experimentos rigorosos em laboratório para verificar o comportamento do fluxo e a evolução do campo de velocidades e do regime do escoamento ao longo dos sedimentadores de alta taxa. Dependendo das conclusões desse trabalho, pode se tornar necessário o desenvolvimento de estudos teóricos procurando generalizar o modelo proposto para assimilar o comportamento hidráulico verificado naqueles experimentos.

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Em vista dos estudos teóricos e resultados apresentados e dos aspectos discutidos, foram consideradas relevantes as seguintes conclusões:

- a. revelou-se adequada a metodologia de processamento empregada na análise das características de sedimentação das suspensões, a qual incluiu a correção dos resultados pelo efeito da variação da viscosidade com a temperatura e a análise de regressão matemática, tendo mostrado-se particularmente apropriada a função geométrica da forma $Fr = A.v_s^B$;
- b. as previsões de desempenho efetuadas segundo o modelo teórico proposto corresponderam muito bem aos resultados obtidos experimentalmente nos sedimentadores de alta taxa;

- c. o modelo teórico proposto, do qual o modelo de Yao pode ser considerado uma simplificação, expressa mais fielmente que esse último a influência das dimensões físicas do sedimentador sobre sua eficiência, com referência à relação largura/altura do mesmo;
- d. a simplificação proposta, de se considerar o Sc médio ($=1$) como valor representativo para o sedimentador, apresentou-se mais consistente, tanto nas avaliações teóricas quanto nas experimentais, que a simplificação de Yao, a qual adota o valor de Sc máximo;
- e. ficou evidenciado que a largura de sedimentadores de alta taxa não exerce influência sobre a eficiência na remoção de partículas floculadas; ou seja, contrariamente aos conceitos de Yao, sedimentadores de formas tubulares e de placas paralelas devem apresentar desempenho equivalente no tratamento de águas;
- f. as demais características físicas dos sedimentadores de alta taxa e a velocidade de sedimentação crítica mostraram-se adequadamente consideradas nos modelos teóricos, sem necessidade de limitações adicionais a respeito;

- g. outros parâmetros hidráulicos, tais como o número de Reynolds, não evidenciaram interferência sobre os resultados e portanto parecem dispensáveis as restrições quanto a seus valores eventualmente referidas na literatura técnica. Também considera-se duvidosas as referências quanto ao regime de fluxo ter que ser necessariamente laminar;
- h. o desempenho dos sedimentadores de alta taxa na remoção de turbidez correspondeu ao de decantadores convencionais com taxas de aplicação até cerca de 10 vezes menores.

Recomenda-se que:

- a. os estudos de eficiência de remoção x velocidade de sedimentação crítica para decantadores de alta taxa sejam sempre referidos relativamente às previsões do modelo teórico proposto, admitindo-se, para aplicações práticas, a aproximação simplificadora de $Sc = \overline{Sc} = 1$, majorada por um coeficiente de segurança superior a 1,2 (sugere-se 1,5 a 2,0) quando se tratar de dimensionamento para projeto;
- b. seja empregada coluna de sedimentação de pequena profundidade, como a que foi sugerida, para determinar-se as características de sedi-

mentação das suspensões quando se tratar de decantadores de alta taxa;

- c. para o tratamento de águas, a escolha da seção de sedimentadores de alta taxa, desde as formas tubulares até placas paralelas, seja definida ponderando-se apenas os aspectos de ordem prática (econômicos, físicos, operacionais, etc) uma vez que a eficiência de remoção independe da forma do sedimentador;
- d. que sejam conduzidos estudos balizados por investigações em laboratório, a respeito do regime de escoamento em sedimentadores de alta taxa, procurando, se necessário, generalizar as considerações do modelo teórico proposto.

8. BIBLIOGRAFIA

1. ARBOLEDA, J. [1979] - "Teoría y Práctica de los Sedimentadores de Placas Inclínadas Paralelas" DIPA, 41:84.
2. AZEVEDO NETTO, J.M. [1972] - "Experiência Brasileira no Projeto de Sedimentadores" Simposio Sobre Nuevos Metodos de Tratamiento de Agua, CEPIS, Assunción, Paraguay.
3. BERTHOUEX, P.M. e STEVENS, D.K. [1982] - "Computer Analysis of Settling Test Data" JEED, ASCE Proc., 108 (EE5): 1065.
4. BLOODGOOD, D.E., ROEGLY Jr, W.J. e SMITH, C.E. [1956] - "Sedimentation Studies" JSED, ASCE Proc., 82 (SA5): 1083-1.

5. CAMP, T.R. e STEIN, P.C. [1943] - "Velocity Gradients and Internal Work in Fluid Motion" Jour. Boston Soc. Civ. Engrs., 30: 219.
6. CAMP, T.R. [1946] - "Sedimentation and the Design of Settling Tanks" ASCE Trans., 111:895.
7. CAMP, T.R. [1953] - "Studies of Sedimentation Basin Design" Sewage and Ind. Wastes, 25: 1.
8. CANELAS, A.M.S. [1983] - "Estudo Comparativo sobre Sedimentação de Suspensões Floculentas" Dissertação de Mestrado, EESC/USP, São Carlos/SP, Brasil.
9. CORDOBA-MOLINA, J.F., HUDGINS, R.R. e SILVESTON, P.L. [1978] - "Settling in Continuous Sedimentation Tanks" JEED, ASCE Proc., 104(EE6): 1263.
10. CULP, G.L., HANSEN, S. e RICHARDSON, G. [1968] - "High-Rate Sedimentation in Water Treatment Works" Jour. AWWA, 60(6): 681.
11. CULP, G.L., HSIUNG, K. e CONLEY, W.R. [1969] - "Tube Clarifications Process, Operating Experiences" JSED, ASCE Proc., 95(SA5): 829.

12. DANERI, R. [1980] - "Sedimentadores de Placas Planas - su estandarización" Ingeniería Sanitaria, AIDIS, 34(4):31.
13. DI BERNARDO, L. [1977] - "Decantação Convencional e Laminar - Aspectos de Projeto" IX Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária, ABES, Belo Horizonte, Brasil.
14. EL-BAROUDI, H.M. [1969] - "Characterization of Settling Tanks by Eddy Diffusion" JSED, ASCE Proc., 95(SA3): 527.
15. EL-BAROUDI, H.M. e FULLER, D.R. [1973] - "Tracer Dispersion of High Rate Settling Tanks" JEED, ASCE Proc., 99(EE3): 347.
16. FARRAS, L.E.P. [1978] - "Propuesta de Modelo para el Cálculo y Dimensionado de Sedimentadores de Placas Planas" Ingeniería Sanitaria, AIDIS, 32(12): 103.
17. FISCHERSTROM, C.N.H. [1955] - "Sedimentation in Rectangular Basins" JSED, ASCE Proc., 81: 687-1.

18. FITCH, E.B. [1956] - "Flow Path Effect on Sedimentation" Sewage and Industrial Wastes, 28(1): 1.
19. FIEDLER, R.A. e FITCH, E.B. [1959] - "Appraising Basin Performance from Dye Test Results" Sewage and Industrial Wastes, 31(9): 1016.
20. HANSEN, S.P. e CULP, G.L. [1967] - "Applying Shallow Depth Sedimentation Theory" Jour. AWWA, 59(9):1.134.
21. HANSEN, S.P., CULP, G.L. e STUKENBERG, J.R. [1969] - "Practical Application of Idealized Sedimentation Theory in Wastewater Treatment" Jour. WPCF, 41(8): 1421.
22. HAZEN, A. [1904] - "On Sedimentation" ASCE Trans., 53:45.
23. HUMPHREYS, H.W. [1973] - "Hidraulic Model Study of a Settling Basin" Annual Conference, AWWA, Las Vegas, USA.
24. LATOU, M.G. [1977] - "Decantação Convencional e Laminar - Aspectos Construtivos" IX Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária, ABES, Belo Horizonte, Brasil.

25. MCGAUHEY, P.H. [1956] - "Theory of Sedimentation" Jour. AWWA, 48(4): 437.
26. REBHUN M. e ARGAMAN, Y. [1965] - "Evaluation of Hydraulic Efficiency of Sedimentation Basins" JSED, ASCE Proc., 91(SA5): 37.
27. SCHAMBER, D.R. e LAROCK, B.E. [1983] - "Particle Concentration Predictions in Settling Basins" JEE, ASCE, 109(3): 753.
28. SCHMITT, E.A. e VOIGT, O.D. [1949] - "Two-Story Flocculation-Sedimentation Basin for the Washington Aqueduct" Jour. AWWA, 41(9): 837.
29. SLECHTA, A.F. e CONLEY, W.R. [1971] - "Recent Experiences in Plant-Scale Application of the Settling Tube Concept" Jour. WPCF, 43(8): 1725.
30. SNEDECOR, G.W. e COCHRAN, W.G. [1980] - "Statistical Methods" 70th ed. The Iowa State University Press, Ames, USA.
31. STREETER, V.L. [1962] - "Fluid Mechanics" 3rd ed. McGraw-Hill Book Co. Inc., New York, USA.

32. TORRES, A. [1979] - "Sedimentacion Acelerada usando Tubos y Placas" XV Congresso de Ingenieria Sanitaria, AIDIS, Buenos Aires, Argentina.
33. VERHOFF, F.H. [1979] - "Optimal Design of High Rate Sedimentation Devices" JEED, ASCE Proc., 105(E2):199.
34. WILLIS, R.M. [1978] - "Tubular Settlers - A Technical Review" Jour. AWWA, 70(6):331.
35. YAO, K.M. [1970] - "Theoretical Study of High-Rate Sedimentation" Jour. WPCF, 42(2):218.
36. YAO, K.M. [1973] - "Design of High-Rate Settlers" JEED, ASCE Proc., 99(E5):621.
37. YAO, K.M. [1975] - "Extended Plain Sedimentation" JEED, ASCE Proc., 101(E3):413.
38. YAO, K.M. [1979] - "Column Settling Test and Tube Settling" Jour. AWWA, 71(2):109.
39. ZANDONI, A.E. e BLOMQUIST, M.W. [1975] - "Column Settling Tests for Flocculant Suspensions" JEED, ASCE Proc., 101(E3):309.